

#296699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6872  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209826  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,395	0,075	200,28	197,07	195,47	194,15	1,32	24	0	0	73,3	56,4	16,94	0,6	0,4	-
20.03.2026	3,415	0,073	201,15	198	196,39	195,12	1,27	24	0	0	72,8	55,8	16,99	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,532	0,1	218,15	214,43	213,01	211,25	1,76	24	0	0	72,8	56,7	16,09	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,603	0,112	222,94	219,01	217,65	215,71	1,94	24	0	0	73	56,9	16,01	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,544	0,127	231,49	227,34	226,03	223,79	2,24	24	0	0	73	57,9	15,07	0,6	0,4	-
24.03.2026	3,569	0,117	228,2	224,17	222,75	220,73	2,02	24	0	0	73,1	57,7	15,46	0,6	0,4	-
25.03.2026	3,139	0,092	226	222,83	220,66	219,21	1,45	24	0	0	73	59,2	13,8	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,19	-0,005	213,43	212,02	208,34	208,71	-0,37	24	0	0	73,3	57,9	15,38	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,222	-0,011	209,67	208,47	204,74	205,31	-0,57	24	0	0	72,9	57	15,86	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,337	0,005	216,5	214,76	211,38	211,5	-0,12	24	0	0	72,9	57,1	15,78	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,387	0,015	219,63	217,58	214,45	214,33	0,12	24	0	0	72,8	57	15,72	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,411	0,035	223,02	220,51	217,75	217,15	0,6	24	0	0	72,9	57,5	15,47	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,401	0,045	220,03	217,4	214,82	214,07	0,75	24	0	0	72,9	57,3	15,59	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,414	0,038	214,06	211,53	208,97	208,32	0,65	24	0	0	72,9	56,8	16,13	0,6	0,4	-
02.04.2026	3,052	0,004	178,2	176,59	174,02	174,11	-0,09	24	0	0	72,4	54,9	17,54	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,27	0,018	196,44	194,43	191,8	191,6	0,2	24	0	0	72,9	55,9	16,95	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,402	0,042	215,52	212,93	210,45	209,72	0,73	24	0	0	72,7	56,7	15,94	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,44	0,06	223,07	220,08	217,77	216,72	1,05	24	0	0	73	57,5	15,49	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,438	0,065	219,22	216,19	214,08	212,93	1,15	24	0	0	72,6	56,9	15,72	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,4	0,053	212,62	209,77	207,55	206,62	0,93	24	0	0	72,9	56,9	16,08	0,6	0,4	-
08.04.2026	3,304	0,03	196,87	194,56	192,2	191,72	0,48	24	0	0	72,9	55,8	17,02	0,6	0,4	-
09.04.2026	3,325	0,026	191,34	189,2	186,77	186,44	0,33	24	0	0	73,3	55,6	17,67	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,345	0,036	196,44	194,04	191,78	191,22	0,56	24	0	0	73	55,7	17,25	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,424	0,044	204,47	201,85	199,61	198,86	0,75	24	0	0	73,2	56,3	16,9	0,6	0,4	-
12.04.2026	3,377	0,059	208,36	205,52	203,45	202,42	1,03	24	0	0	73	56,7	16,28	0,6	0,4	-
13.04.2026	3,424	0,054	210,36	207,47	205,35	204,35	1	24	0	0	73,3	56,9	16,37	0,6	0,4	-
14.04.2026	3,166	0,075	206,63	203,53	201,84	200,47	1,37	23	1	1	72	56,8	15,27	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,821	0,078	183,77	180,88	179,72	178,33	1,39	24	0	1	70	54,7	15,24	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,373	0,077	218,8	215,53	213,64	212,25	1,39	24	0	0	72,6	57,3	15,37	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,468	0,077	219,9	216,67	214,7	213,36	1,34	24	0	0	73	57,3	15,76	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,459	0,094	231,43	227,87	225,96	224,32	1,64	24	0	0	72,8	58	14,84	0,6	0,4	-
Итого:	104,047	0	6557,99	6472,23	6403,1	6374,79	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,047															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1387,086	93984,45	92878,09	91737,2	91405,27
18.04.2026	1491,133	100542,44	99350,32	98140,3	97780,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 7:28:51