

#7053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,045	0,045	186,54	184,12	182,37	181,6	0,77	24	0	0	70,5	54	16,44	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	3,031	0,049	183,91	181,43	179,82	178,96	0,86	24	0	0	70,4	53,8	16,57	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	3,111	0,045	175,99	173,54	172,08	171,27	0,81	24	0	0	70,5	52,7	17,81	0,6	0,4	6
27.03.2023	3,14	0,026	161,48	159,38	157,64	157,27	0,37	24	0	0	73,1	53,4	19,78	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,411	0,005	160,42	158,57	156,17	156,27	-0,1	24	0	0	77,5	55,6	21,84	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	3,24	0,018	161,25	159,17	157,38	157,09	0,29	24	0	0	73,5	53	20,47	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	3,097	0,043	170,24	167,79	166,43	165,64	0,79	24	0	0	70,6	52,2	18,33	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	3,114	0,047	174,66	172,18	170,76	169,97	0,79	24	0	0	70,5	52,5	17,97	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	3,125	0,032	161,59	159,36	157,96	157,39	0,57	24	0	0	70,9	51,3	19,59	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	3,159	0,023	156,66	154,59	153,06	152,68	0,38	24	0	0	71,5	51	20,49	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,246	0,012	152,59	150,7	148,87	148,77	0,1	24	0	0	74	52,3	21,74	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,235	0,017	154,19	152,25	150,46	150,26	0,2	24	0	0	73,9	52,5	21,4	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	3,128	0,012	146,85	144,97	143,36	143,17	0,19	24	0	0	73,3	51,5	21,74	0,6	0,4	1
06.04.2023	3,063	0,017	146,82	144,89	143,44	143,16	0,28	24	0	0	71,7	50,5	21,22	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	3,13	0,041	170,23	167,89	166,43	165,72	0,71	24	0	0	70,6	52	18,57	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	3,084	0,05	177,65	175,07	173,73	172,82	0,91	24	0	0	70,2	52,8	17,45	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	3,13	0,046	174,28	171,84	170,4	169,63	0,77	24	0	0	70,4	52,3	18,1	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	3,098	0,051	173,48	170,98	169,64	168,77	0,87	24	0	0	70,3	52,3	17,97	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,72	0,048	157,99	155,71	154,49	153,65	0,84	21	3	1	70,5	53,2	17,3	0,6	0,4	10
12.04.2023	3,092	0,061	189,12	186,37	184,93	183,82	1,11	24	0	0	70,4	54	16,36	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	3,191	0,053	187,74	185,1	183,57	182,63	0,94	24	0	0	70,4	53,4	17,08	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	3,093	0,059	187,96	185,26	183,81	182,77	1,04	24	0	0	70,3	53,8	16,51	0,6	0,4	11
15.04.2023	3,184	0,053	186,74	184,08	182,59	181,64	0,95	24	0	0	70,4	53,3	17,14	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	3,088	0,043	172,92	170,54	169,09	168,34	0,75	24	0	0	70,3	52,3	18,01	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	3,187	0,041	177,04	174,66	173,11	172,41	0,7	24	0	0	70,5	52,3	18,16	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	3,168	0,049	183,21	180,66	179,15	178,32	0,83	24	0	0	70,3	52,9	17,41	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	3,071	0,046	172,19	169,78	168,39	167,59	0,8	24	0	0	70,4	52,4	17,96	0,6	0,4	-
20.04.2023	2,264	0,068	143,04	140,68	139,92	138,75	1,17	24	0	0	69,8	54,1	15,7	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,909	0,114	91,92	89,55	89,98	88,06	1,92	24	0	0	68,7	59,9	8,78	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,883	0,118	91,68	89,28	89,76	87,8	1,96	24	0	0	68,6	60,1	8,49	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,907	0,119	91,55	89,16	89,63	87,66	1,97	24	0	0	68,4	59,7	8,77	0,6	0,4	-
Итого:	89,344	0	5021,93	4949,55	4908,42	4883,88	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,344															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1641,36	87664,59	87147,86	85626,66	86000,6
23.04.2023	1730,704	92686,52	92097,41	90535,08	90884,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 7:31:58