

#7054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,067	-0,005	178,7	177,62	174,99	175,52	-0,53	24	0	0	67,9	50,2	17,65	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,13	-0,005	175,07	174	171,41	171,97	-0,56	24	0	0	68,2	49,8	18,41	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,067	-0,006	163,74	162,68	160,34	160,88	-0,54	24	0	0	67,8	48,5	19,29	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,147	-0,013	169,06	168,2	165,51	166,31	-0,8	24	0	0	68,4	49,2	19,24	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,169	-0,013	182,63	181,66	178,84	179,53	-0,69	24	0	0	67,9	50	17,89	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	3,199	-0,019	190,05	189,16	186,06	186,88	-0,82	24	0	0	68,2	50,8	17,4	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,73	0,001	118,07	117,45	115,65	115,9	-0,25	24	0	1	67,8	52,7	15,04	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,971	0,044	106,6	105,36	104,44	103,7	0,74	24	0	0	67,1	58,3	8,85	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,895	0,052	106,76	105,4	104,61	103,73	0,88	24	0	0	66,6	58,5	8,05	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,95	0,063	106,15	104,59	104	102,91	1,09	24	0	0	67,1	58,6	8,49	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,852	0,063	93,27	91,72	91,45	90,33	1,12	24	0	0	65,4	56,8	8,6	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,927	0,069	100,98	99,3	98,88	97,71	1,17	24	0	0	67,4	58,8	8,62	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,92	0,067	103,36	101,73	101,22	100,07	1,15	24	0	0	67,2	58,8	8,36	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,992	0,057	105,7	104,19	103,5	102,51	0,99	24	0	0	67,5	58,6	8,99	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	1,014	0,065	105,8	104,19	103,64	102,55	1,09	24	0	0	67,2	58,1	9,13	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,949	0,086	109,05	107,19	106,87	105,44	1,43	24	0	0	67,4	59,4	8,06	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,949	0,084	109,6	107,71	107,38	105,96	1,42	24	0	0	67,1	59,1	8,04	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,909	0,088	111,74	109,84	109,47	107,99	1,48	24	0	0	67,3	59,9	7,46	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,137	0,031	34,72	34,26	34,09	33,73	0,36	24	0	1	61,8	58,8	2,94	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,848	0,085	105,05	103,24	102,94	101,55	1,39	24	0	0	66,8	59,4	7,39	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,801	0,079	102,78	101,02	100,66	99,34	1,32	24	0	0	67,1	60	7,15	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,83	0,058	96,72	95,35	94,76	93,78	0,98	24	0	0	67,5	59,4	8,08	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,838	0,059	95,89	94,46	93,97	92,96	1,01	24	0	0	67	58,7	8,22	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,789	0,073	98,53	96,91	96,53	95,32	1,21	24	0	0	67,4	60	7,4	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,782	0,061	92,9	91,45	90,98	89,95	1,03	24	0	0	67,2	59,4	7,87	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,799	0,05	87,85	86,65	86,13	85,3	0,83	24	0	0	67	58,3	8,67	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,783	0,054	89,47	88,15	87,62	86,71	0,91	24	0	0	67,3	59	8,29	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,783	0,062	89,23	87,82	87,44	86,39	1,05	24	0	0	67,2	59	8,19	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,808	0,061	90,02	88,52	88,16	87,11	1,05	24	0	0	67,1	58,6	8,44	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,847	0,061	90,46	88,95	88,58	87,53	1,05	24	0	0	67,6	58,8	8,82	0,6	0,4	-
Итого:	39,882	0	3409,95	3368,77	3340,12	3319,56	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,882															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	352,089	16324,19	16175,15	15910,91	15959,78
23.05.2021	391,971	19734,14	19543,92	19251,03	19279,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:32:58