

#7051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,863	0,112	83,87	81,55	82,13	80,25	1,88	24	0	0	68,4	59,2	9,14	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,846	0,105	79,28	77,06	77,6	75,83	1,77	24	0	0	68,5	59	9,5	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,865	0,095	74,96	72,95	73,41	71,78	1,63	24	0	0	68,6	58,1	10,44	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,896	0,093	73,04	70,98	71,54	69,9	1,64	24	0	0	68,4	57,2	11,17	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,913	0,097	74,07	71,88	72,48	70,8	1,68	24	0	0	68,6	57,3	11,25	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,935	0,098	75	72,8	73,37	71,68	1,69	24	0	0	68,4	57	11,41	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,903	0,104	74,86	72,61	73,29	71,51	1,78	24	0	0	68,6	57,7	10,88	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,943	0,1	74,71	72,5	73,12	71,41	1,71	24	0	0	68,6	57	11,51	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,917	0,099	75,1	72,91	73,49	71,8	1,69	24	0	0	68,6	57,5	11,11	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,899	0,112	77,81	75,48	76,2	74,29	1,91	24	0	0	68,4	58,1	10,31	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,924	0,115	83,48	81,11	81,75	79,82	1,93	24	0	0	68,7	58,8	9,9	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,898	0,116	84,11	81,7	82,35	80,41	1,94	24	0	0	68,5	59	9,48	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,942	0,119	84,6	82,14	82,81	80,82	1,99	24	0	0	68,6	58,6	9,97	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,954	0,114	85,47	83,06	83,64	81,75	1,89	24	0	0	68,6	58,6	10,04	0,6	0,4	-
08.05.2023	1,002	0,105	86,36	83,97	84,48	82,67	1,81	24	0	0	68,6	58	10,6	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,929	0,117	87,26	84,8	85,39	83,43	1,96	24	0	0	68,6	59,1	9,48	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,893	0,11	82,11	79,8	80,35	78,5	1,85	24	0	0	68,6	59	9,7	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,877	0,107	78,22	75,94	76,55	74,74	1,81	24	0	0	68,4	58,3	10,04	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,843	0,113	79,46	77,15	77,78	75,9	1,88	24	0	0	68,6	59,2	9,36	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,884	0,111	79,79	77,46	78,11	76,24	1,87	24	0	0	68,4	58,5	9,89	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,879	0,114	80,28	77,93	78,6	76,67	1,93	24	0	0	68,8	59,1	9,68	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,866	0,117	78,41	76,08	76,79	74,86	1,93	24	0	0	68,5	58,7	9,76	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,888	0,115	81,68	79,34	79,99	78,06	1,93	24	0	0	68,8	59,2	9,61	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,87	0,117	81,69	79,35	80	78,05	1,95	24	0	0	68,6	59,2	9,41	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,842	0,114	81,58	79,24	79,85	77,96	1,89	24	0	0	68,7	59,6	9,07	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,878	0,115	82,98	80,61	81,25	79,32	1,93	24	0	0	68,6	59,2	9,37	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,874	0,118	83,52	81,17	81,78	79,84	1,94	24	0	0	68,8	59,6	9,21	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,897	0,114	83,3	80,97	81,57	79,68	1,89	24	0	0	68,6	59	9,58	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,844	0,117	83,74	81,38	81,99	80,02	1,97	24	0	0	68,8	60,1	8,77	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,816	0,12	84,13	81,73	82,39	80,34	2,05	24	0	0	68,5	60,1	8,39	0,6	0,4	-
Итого:	26,78	0	2414,87	2345,65	2364,05	2308,33	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,78															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1730,704	92686,52	92097,41	90535,08	90884,48
23.05.2023	1757,484	95101,39	94443,06	92899,13	93192,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 11:48:04