

#130750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 51-57, Калининград

6837

6872

ВКТ-7

00209826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,072	0,204	184,31	180,64	180,23	177,11	3,12	24	0	0	70,2	65,5	4,77	0,6	0,4	-
25.04.2025	1,075	0,199	185,66	182,02	181,54	178,47	3,07	24	0	0	70,2	65,4	4,78	0,6	0,4	-
26.04.2025	1,1	0,207	190,14	186,36	185,89	182,69	3,2	24	0	0	70,4	65,6	4,75	0,6	0,4	-
27.04.2025	1,121	0,197	185,62	182,02	181,52	178,48	3,04	24	0	0	70,2	65,1	5,04	0,6	0,4	-
28.04.2025	1,126	0,222	192,53	188,61	188,27	184,92	3,35	24	0	0	70,3	65,6	4,77	0,6	0,4	-
29.04.2025	1,106	0,22	193,8	189,85	189,51	186,13	3,38	24	0	0	70,4	65,8	4,62	0,6	0,4	-
30.04.2025	1,113	0,228	194,75	190,72	190,37	186,94	3,43	24	0	0	70,6	66	4,61	0,6	0,4	-
01.05.2025	1,144	0,228	199,13	195,1	194,71	191,27	3,44	24	0	0	70,4	65,8	4,67	0,6	0,4	-
02.05.2025	1,091	0,226	198,51	194,56	194,14	190,73	3,41	24	0	0	70,2	65,8	4,43	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,958	0,17	167,93	164,81	164,31	161,67	2,64	21	3	1	69,2	64,5	4,74	0,6	0,4	-
04.05.2025	1,105	0,205	196,1	192,42	191,71	188,6	3,11	24	0	0	70,7	66	4,66	0,6	0,4	-
05.05.2025	1,112	0,206	193,61	189,93	189,31	186,18	3,13	24	0	0	70,5	65,7	4,75	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,977	0,165	164,61	161,46	161,26	158,59	2,67	24	0	0	67,2	62,2	5	0,6	0,4	-
07.05.2025	1,076	0,182	174,98	171,63	171,05	168,27	2,78	24	0	0	70,8	65,6	5,19	0,6	0,4	-
08.05.2025	1,081	0,179	175,32	172,03	171,36	168,64	2,72	24	0	0	71,2	66	5,22	0,6	0,4	-
09.05.2025	1,065	0,175	175,23	172,05	171,27	168,64	2,63	24	0	0	71,1	66	5,16	0,6	0,4	-
10.05.2025	1,04	0,168	175	171,87	171,01	168,46	2,55	24	0	0	71,2	66,1	5,05	0,6	0,4	-
11.05.2025	1,028	0,158	173,7	170,71	169,79	167,37	2,42	24	0	0	70,8	65,7	5,09	0,6	0,4	-
12.05.2025	1,028	0,166	174,46	171,38	170,5	167,98	2,52	24	0	0	71,2	66,2	5	0,6	0,4	-
13.05.2025	1,05	0,165	172,53	169,5	168,64	166,15	2,49	24	0	0	71	65,8	5,24	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,974	0,148	161,12	158,33	157,5	155,24	2,26	24	0	0	70,6	65,4	5,21	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,943	0,128	152,48	149,98	149,14	147,15	1,99	24	0	0	69,9	64,4	5,42	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,976	0,125	154,76	152,3	151,35	149,4	1,95	24	0	0	69,9	64,4	5,57	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,985	0,129	156,01	153,48	152,55	150,55	2	24	0	0	70,3	64,8	5,57	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,972	0,131	155,6	153,04	152,13	150,11	2,02	24	0	0	70,4	64,9	5,49	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,804	0,113	133,07	130,88	130,19	128,4	1,79	24	0	1	69,2	64	5,26	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,667	0,095	106,93	104,83	104,63	102,92	1,71	24	0	1	68,1	62,8	5,29	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,906	0,098	143,09	141,11	139,93	138,43	1,5	24	0	0	70,1	64,4	5,74	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,908	0,099	147	145,04	143,73	142,26	1,47	24	0	0	70,2	64,6	5,61	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,903	0,11	148,62	146,4	145,33	143,61	1,72	24	0	0	70	64,6	5,42	0,6	0,4	-
Итого:	30,506	0	5126,6	5033,06	5012,87	4935,36	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,506															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	659,979	39573,78	39222,2	38649,45	38661,7
23.05.2025	690,485	44700,38	44255,26	43662,32	43597,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 7:37:46