

#7052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,811	0,12	86,49	84,05	84,59	82,65	1,94	24	0	0	68,6	60,5	8,15	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,835	0,122	88,24	85,76	86,34	84,34	2	24	0	0	68,4	60,2	8,22	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,848	0,12	89,39	86,94	87,47	85,46	2,01	24	0	0	68,6	60,4	8,27	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,855	0,124	89,68	87,19	87,76	85,73	2,03	24	0	0	68,5	60,2	8,32	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,913	0,114	89,82	87,43	87,9	86	1,9	24	0	0	68,7	59,7	9,02	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,838	0,12	90,31	87,86	88,39	86,37	2,02	24	0	0	68,5	60,4	8,08	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,828	0,124	90,03	87,6	88,11	86,1	2,01	24	0	0	68,6	60,7	7,96	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,846	0,124	90,22	87,77	88,33	86,29	2,04	24	0	0	68,6	60,4	8,16	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,853	0,125	91,5	89,05	89,58	87,55	2,03	24	0	0	68,7	60,5	8,13	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,83	0,121	90,74	88,31	88,82	86,82	2	24	0	0	68,4	60,5	7,95	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,908	0,118	91,36	88,96	89,44	87,47	1,97	24	0	0	68,6	59,8	8,82	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,887	0,117	91,36	88,98	89,44	87,49	1,95	24	0	0	68,5	60	8,57	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,837	0,121	90,93	88,51	89,01	87,01	2	24	0	0	68,7	60,6	8,02	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,802	0,1	89,68	87,63	87,76	86,15	1,61	24	0	0	68,5	60,5	8	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,778	0,1	90,66	88,64	88,74	87,14	1,6	24	0	0	68,7	61,1	7,64	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,781	0,108	90,6	88,46	88,68	86,93	1,75	24	0	0	68,6	61	7,57	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,804	0,118	90,84	88,5	88,92	86,98	1,94	24	0	0	68,5	60,8	7,68	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,834	0,116	89,96	87,59	88,04	86,12	1,92	24	0	0	68,4	60,3	8,14	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,828	0,117	89,91	87,5	87,99	86,02	1,97	24	0	0	68,4	60,4	8,01	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,825	0,124	90,01	87,58	88,09	86,08	2,01	24	0	0	68,5	60,5	7,98	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,836	0,123	90,46	88,03	88,54	86,53	2,01	24	0	0	68,6	60,6	8,02	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,871	0,123	92,09	89,64	90,17	88,16	2,01	24	0	0	68,6	60,3	8,28	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,873	0,118	91,98	89,58	90,06	88,1	1,96	24	0	0	68,6	60,3	8,32	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,885	0,116	85,2	82,83	83,44	81,48	1,96	24	0	0	68,5	59,4	9,18	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,83	0,115	82,74	80,43	81,02	79,11	1,91	24	0	0	68,5	59,7	8,81	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,832	0,117	88,08	85,67	86,16	84,21	1,95	24	0	0	68,5	60,3	8,25	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,822	0,115	86,69	84,31	84,82	82,89	1,93	24	0	0	68,6	60,3	8,28	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,778	0,119	87,16	84,75	85,24	83,3	1,94	24	0	0	68,6	60,9	7,71	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,807	0,122	87,84	85,37	85,92	83,92	2	24	0	0	68,4	60,5	7,92	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,773	0,126	89,14	86,67	87,22	85,17	2,05	24	0	0	68,4	61	7,4	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,779	0,116	87,78	85,41	85,86	83,93	1,93	24	0	0	68,6	60,9	7,65	0,6	0,4	-
Итого:	25,827	0	2770,89	2697	2711,85	2651,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,827															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1757,484	95101,39	94443,06	92899,13	93192,81
23.06.2023	1783,311	97872,28	97140,06	95610,98	95844,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:18:14