

#133781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 51-57, Калининград
6837
6872
ВКТ-7
00209826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,962	0,135	150,38	147,77	147,05	144,95	2,1	24	0	0	70,2	64,7	5,57	0,6	0,4	-
25.05.2025	1	0,139	151,02	148,38	147,69	145,56	2,13	24	0	0	70,1	64,3	5,81	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,936	0,142	149,06	146,34	145,76	143,54	2,22	24	0	0	70,1	64,7	5,4	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,941	0,162	157,59	154,59	154,12	151,64	2,48	24	0	0	70	65	5,03	0,6	0,4	-
28.05.2025	1,016	0,177	173,76	170,54	169,88	167,18	2,7	24	0	0	70,8	65,9	4,89	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,988	0,196	180,86	177,45	176,79	173,87	2,92	24	0	0	70,8	66,4	4,45	0,6	0,4	-
30.05.2025	1,054	0,196	189,42	185,91	185,17	182,2	2,97	24	0	0	70,8	66,2	4,6	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,9	0,19	169,48	166,08	165,91	162,95	2,96	24	0	0	68,2	64	4,26	0,6	0,4	-
01.06.2025	1,002	0,204	177,81	174,2	173,87	170,78	3,09	24	0	0	70,3	65,7	4,55	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,994	0,203	177,86	174,29	173,91	170,83	3,08	24	0	0	70,4	65,9	4,51	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,979	0,2	177,18	173,63	173,25	170,22	3,03	24	0	0	70,1	65,6	4,46	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,969	0,21	183,18	179,52	179,11	175,96	3,15	24	0	0	70,2	66	4,21	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,962	0,206	181,07	177,5	177,02	173,94	3,08	24	0	0	70,4	66,1	4,25	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,947	0,22	184,04	180,23	179,94	176,63	3,31	24	0	0	70,4	66,4	4,01	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,986	0,232	186,52	182,54	182,38	178,87	3,51	24	0	0	70,4	66,3	4,09	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,955	0,232	185,03	181,04	180,99	177,46	3,53	24	0	0	70	66	3,95	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,947	0,23	182,99	179,02	178,95	175,47	3,48	24	0	0	70	66,1	3,96	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,984	0,229	183,83	179,85	179,84	176,33	3,51	24	0	0	69,7	65,5	4,17	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,969	0,22	181,98	178,13	178,02	174,65	3,37	24	0	0	69,6	65,5	4,17	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,967	0,223	180,88	176,98	176,92	173,5	3,42	24	0	0	69,8	65,6	4,15	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,991	0,217	179,81	175,99	175,84	172,52	3,32	24	0	0	70,1	65,8	4,36	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,954	0,226	183,13	179,22	179,11	175,67	3,44	24	0	0	69,9	65,9	4,01	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,956	0,217	180,85	177	176,87	173,54	3,33	24	0	0	69,8	65,7	4,12	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,926	0,234	182,17	178,16	178,17	174,64	3,53	24	0	0	69,5	65,6	3,86	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,946	0,236	182,47	178,46	178,48	174,92	3,56	24	0	0	69,8	65,9	3,94	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,933	0,226	180,59	176,65	176,63	173,2	3,43	24	0	0	69,6	65,7	3,96	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,868	0,2	165,37	161,83	161,94	158,79	3,15	24	0	0	67,9	63,8	4,09	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,899	0,208	172,79	169,14	169	165,82	3,18	24	0	0	69,9	65,8	4,05	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,959	0,221	175,6	171,81	171,7	168,37	3,33	24	0	0	70,5	66,3	4,25	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,941	0,216	173,72	170,03	169,9	166,64	3,26	24	0	0	70,3	66,1	4,22	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,904	0,216	173,55	169,82	169,69	166,43	3,26	24	0	0	70,3	66,2	4,01	0,6	0,4	-
Итого:	29,735	0	5453,99	5342,1	5333,9	5237,07	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,735															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	690,485	44700,38	44255,26	43662,32	43597,06
23.06.2025	720,22	50154,37	49597,36	48996,22	48834,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 15:51:58