

#7056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,741	0,112	117,92	115,8	115,55	113,75	1,8	24	0	0	67	61,6	5,4	0,6	0,4	-
24.06.2021	0,754	0,113	120,38	118,22	117,89	116,1	1,79	24	0	0	68	62,6	5,42	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,756	0,113	119,95	117,78	117,48	115,67	1,81	24	0	0	67,9	62,5	5,43	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,758	0,113	119,91	117,73	117,43	115,62	1,81	24	0	0	68	62,6	5,46	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,763	0,113	120,84	118,63	118,28	116,46	1,82	24	0	0	68,5	63,1	5,45	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,776	0,11	120,33	118,13	117,84	116,04	1,8	24	0	0	67,8	62,2	5,58	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,725	0,103	108,57	106,55	106,3	104,68	1,62	24	0	0	67,7	61,8	5,83	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,614	0,082	88,01	86,25	86,37	84,92	1,45	24	0	0	63,8	57,6	6,1	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,708	0,091	104,78	102,98	102,56	101,1	1,46	24	0	0	68,6	62,7	5,95	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,718	0,084	102,42	100,64	100,26	98,87	1,39	24	0	0	68,4	62,2	6,26	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,683	0,089	102,28	100,46	100,12	98,68	1,44	24	0	0	68,3	62,4	5,88	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,708	0,088	102,05	100,22	99,89	98,45	1,44	24	0	0	68,2	62	6,17	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,72	0,086	101,67	99,83	99,51	98,09	1,42	24	0	0	68,1	61,8	6,31	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,721	0,09	100,99	99,19	98,93	97,46	1,47	24	0	0	67,6	61,3	6,34	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,696	0,093	101,83	99,95	99,69	98,21	1,48	24	0	0	67,5	61,5	6,01	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,676	0,095	101,19	99,28	99,1	97,58	1,52	24	0	0	67,4	61,6	5,85	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,656	0,096	101,06	99,18	99,01	97,46	1,55	24	0	0	67,1	61,4	5,62	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,731	0,095	101,9	100,01	99,81	98,27	1,54	24	0	0	67,4	61,1	6,36	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,698	0,095	99,76	97,9	97,78	96,24	1,54	24	0	0	67	60,8	6,16	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,654	0,095	99,36	97,49	97,29	95,79	1,5	24	0	0	67,7	62	5,73	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,662	0,096	101,02	99,09	98,95	97,35	1,6	24	0	0	67,3	61,6	5,64	0,6	0,4	-
Итого:	14,918	0	2236,22	2195,31	2190,04	2156,79	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,918															

Общее время работы системы, ч 504

Период нормальной работы системы, ч 504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2021	416,108	22949,71	22704,28	22398,74	22384,38
13.07.2021	431,026	25185,93	24899,59	24588,78	24541,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:28:25