

#7050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 21.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,775	0,118	87,84	85,47	85,92	83,97	1,95	24	0	0	68,6	61	7,6	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,791	0,115	86,77	84,45	84,91	83	1,91	24	0	0	68,3	60,3	7,93	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,792	0,111	86,81	84,49	84,9	83,06	1,84	24	0	0	68,5	60,5	7,94	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,799	0,108	81,91	79,65	80,14	78,34	1,8	24	0	0	68,4	59,8	8,6	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,786	0,121	83,17	80,76	81,45	79,43	2,02	24	0	0	67,8	59,7	8,15	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,746	0,101	72,6	70,43	71,12	69,32	1,8	24	0	1	66,8	57,9	8,97	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,767	0,096	77,7	75,63	76,02	74,36	1,66	24	0	0	68,4	59,6	8,77	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,791	0,103	78,03	75,89	76,35	74,64	1,71	24	0	0	68,5	59,4	9,03	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,802	0,111	78,27	76,01	76,59	74,75	1,84	24	0	0	68,4	59,4	9,01	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,816	0,108	77,92	75,67	76,24	74,44	1,8	24	0	0	68,2	58,9	9,27	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,832	0,115	78,91	76,57	77,23	75,29	1,94	24	0	0	68,4	59,2	9,25	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,8	0,112	79,29	77,03	77,61	75,76	1,85	24	0	0	68,3	59,5	8,82	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,779	0,111	79,88	77,68	78,2	76,39	1,81	24	0	0	68,6	60	8,53	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,799	0,105	79,38	77,19	77,7	75,94	1,76	24	0	0	68	59,1	8,92	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,77	0,103	79,6	77,46	77,92	76,19	1,73	24	0	0	68,2	59,7	8,51	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,808	0,118	80,22	77,94	78,54	76,64	1,9	24	0	0	68,6	59,8	8,8	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,775	0,119	79,79	77,47	78,11	76,18	1,93	24	0	0	68,9	60,5	8,39	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,766	0,112	78,32	76,07	76,65	74,81	1,84	24	0	0	68,1	59,6	8,51	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,786	0,106	78,55	76,38	76,88	75,11	1,77	24	0	0	68,6	59,7	8,83	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,722	0,106	76,02	73,89	74,48	72,69	1,79	24	0	0	67,2	58,9	8,26	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,786	0,106	80,6	78,45	78,92	77,15	1,77	24	0	0	68,4	59,9	8,59	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,777	0,105	80,55	78,4	78,87	77,1	1,77	24	0	0	68,3	59,9	8,46	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,789	0,103	80,63	78,53	78,95	77,26	1,69	24	0	0	68,3	59,6	8,68	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,743	0,106	79,82	77,7	78,14	76,41	1,73	24	0	0	68,3	60,2	8,1	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,776	0,1	79,59	77,5	77,91	76,24	1,67	24	0	0	68,3	59,7	8,65	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,78	0,098	79,81	77,76	78,13	76,5	1,63	24	0	0	68,2	59,5	8,72	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,778	0,109	80,98	78,8	79,3	77,48	1,82	24	0	0	68,3	59,9	8,41	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,78	0,111	82,44	80,27	80,76	78,94	1,82	24	0	0	68,4	60,2	8,26	0,6	0,4	-
Итого:	21,911	0	2245,4	2183,54	2197,94	2147,39	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,911															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1783,311	97872,28	97140,06	95610,98	95844,31
21.07.2023	1806,002	100200,18	99403,97	97889,74	98070,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 16:05:00