

#145103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 51-57, Калининград
6837
6872
ВКТ-7
00209826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,866	0,214	174,62	170,92	170,8	167,54	3,26	24	0	0	69,6	65,8	3,77	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,864	0,221	178,81	175,09	174,84	171,54	3,3	24	0	0	70,5	66,8	3,64	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,866	0,206	174,44	170,86	170,64	167,5	3,14	24	0	0	69,4	65,5	3,84	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,872	0,217	175,81	172,09	171,95	168,66	3,29	24	0	0	69,8	66	3,76	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,842	0,202	169,08	165,6	165,4	162,34	3,06	24	0	0	69,5	65,7	3,84	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,909	0,247	188,63	184,49	184,5	180,81	3,69	24	0	0	70	66,4	3,57	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,912	0,26	201,63	197,33	197,2	193,33	3,87	24	0	0	69,9	66,6	3,28	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,946	0,256	204,07	199,8	199,54	195,73	3,81	24	0	0	70,3	66,9	3,41	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,916	0,253	201,51	197,26	197,06	193,28	3,78	24	0	0	70	66,6	3,32	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,904	0,243	192,96	188,87	188,7	185,07	3,63	24	0	0	70,2	66,8	3,47	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,925	0,25	191,97	187,82	187,81	184,07	3,74	24	0	0	69,6	66,1	3,55	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,926	0,246	195	190,86	190,69	187	3,69	24	0	0	70,3	66,7	3,53	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,905	0,237	193,83	189,82	189,53	185,97	3,56	24	0	0	70,3	66,8	3,48	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,929	0,249	196,42	192,26	192,15	188,39	3,76	24	0	0	69,8	66,3	3,49	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,94	0,251	200,7	196,43	196,32	192,52	3,8	24	0	0	69,7	66,3	3,45	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,964	0,258	206,83	202,45	202,34	198,44	3,9	24	0	0	69,4	65,9	3,46	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,993	0,272	207,59	202,97	203,07	198,94	4,13	24	0	0	69,7	66,2	3,5	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,931	0,282	206,46	201,81	202,06	197,8	4,26	24	0	0	69,2	66	3,17	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,969	0,282	206,63	201,87	202,14	197,86	4,28	24	0	0	69,5	66,1	3,36	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,974	0,279	203,19	198,5	198,83	194,57	4,26	24	0	0	69,1	65,7	3,45	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,245	0,118	56,64	53,6	55,87	52,89	2,98	24	0	1	53,8	52,2	1,61	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,286	0,032	36,52	35,37	35,84	34,84	1	24	0	1	63,1	56,6	6,45	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,523	0,01	81,22	80,91	79,5	79,48	0,02	24	0	0	68,7	62,2	6,57	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,537	0,008	81,64	81,37	79,89	79,92	-0,03	24	0	0	68,9	62,2	6,71	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,551	0,008	80,32	80,11	78,64	78,72	-0,08	24	0	0	68,6	61,6	7,04	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,58	0,008	85,6	85,22	83,76	83,74	0,02	24	0	0	68,7	61,8	6,86	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,554	0,007	80,78	80,52	79,03	79,11	-0,08	24	0	0	68,5	61,4	7,04	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,541	0,001	75,17	75,12	73,59	73,81	-0,22	24	0	0	68,5	61	7,5	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,558	0,002	75,29	75,23	73,66	73,93	-0,27	24	0	0	68,7	60,9	7,77	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,551	0,009	77,14	76,81	75,49	75,44	0,05	24	0	0	68,8	61,6	7,22	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,552	0,013	72,66	72,28	71,12	71,03	0,09	24	0	0	68,6	60,9	7,67	0,6	0,4	-
Итого:	23,831	0	4673,16	4583,64	4571,96	4494,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,831															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	746,894	55395,69	54726,93	54123,75	53862,79
23.08.2025	770,725	60068,85	59310,57	58695,71	58357,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 9:40:37