

#94822#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 10.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Сергеева 51-57, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 00209826	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 10.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2577,994	2565,667	12.327

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#94821#

Отчёт за период с 10.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6872  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209826  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 30.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
03.09.2024	-	0,525	0,048	22,08	20,69	21,61	20,51	1,1	24	0	1	66,1	44,2	21,89	0,6	0,4
04.09.2024	-	0,225	-0,004	29,16	29,25	28,57	28,76	-0,19	9	0	0	68,3	60	8,22	0,6	0,4
05.09.2024	-	0,583	0,004	84,57	84,38	82,73	82,87	-0,14	24	0	0	68,8	61,6	7,12	0,6	0,4
06.09.2024	-	0,614	0,011	86,9	86,4	85,01	84,91	0,1	24	0	0	68,6	61,5	7,13	0,6	0,4
07.09.2024	-	0,613	0,022	87,31	86,64	85,39	85,12	0,27	24	0	0	68,8	61,9	6,92	0,6	0,4
08.09.2024	-	0,631	0,014	86,83	86,27	84,92	84,78	0,14	24	0	0	68,6	61,3	7,3	0,6	0,4
09.09.2024	-	0,627	0,011	86,18	85,67	84,3	84,18	0,12	24	0	0	68,8	61,5	7,32	0,6	0,4
10.09.2024	-	0,653	0,007	87,78	87,3	85,86	85,81	0,05	24	0	0	68,9	61,3	7,54	0,6	0,4
11.09.2024	-	0,606	0,011	85,56	85,13	83,73	83,67	0,06	24	0	0	68,2	61	7,14	0,6	0,4
12.09.2024	-	0,664	0,009	86,7	86,19	84,79	84,7	0,09	24	0	0	68,9	61,2	7,71	0,6	0,4
13.09.2024	-	0,648	0,011	87,32	86,8	85,41	85,29	0,12	24	0	0	69,2	61,7	7,47	0,6	0,4
14.09.2024	-	0,683	0,011	87,55	87,02	85,63	85,52	0,11	24	0	0	69	61,1	7,85	0,6	0,4
15.09.2024	-	0,672	0,01	87,57	87,08	85,65	85,57	0,08	24	0	0	69,1	61,4	7,75	0,6	0,4
16.09.2024	-	0,653	0,012	87,62	87,14	85,7	85,63	0,07	24	0	0	68,8	61,3	7,54	0,6	0,4
17.09.2024	-	0,641	0,013	87,31	86,76	85,39	85,26	0,13	24	0	0	68,9	61,5	7,35	0,6	0,4
18.09.2024	-	0,604	0,019	86,53	85,92	84,67	84,4	0,27	24	0	0	68,8	62	6,88	0,6	0,4
19.09.2024	-	0,623	0,011	85,29	84,75	83,41	83,26	0,15	24	0	0	69,2	61,8	7,31	0,6	0,4
20.09.2024	-	0,648	0,017	85,34	84,73	83,48	83,26	0,22	24	0	0	69	61,5	7,51	0,6	0,4
21.09.2024	-	0,63	0,018	86,4	85,76	84,5	84,26	0,24	24	0	0	68,9	61,7	7,26	0,6	0,4
22.09.2024	-	0,654	0,022	84,71	84,11	82,9	82,63	0,27	24	0	0	68,8	61,1	7,66	0,6	0,4
23.09.2024	-	0,655	0,02	84,63	83,96	82,78	82,47	0,31	24	0	0	69,3	61,6	7,63	0,6	0,4
Итого:	-	12,852	0,297	1693,34	1681,95	1656,43	1652,86	3,57	489	0	-	68,71	60,58	8,12	0,6	0,4

Общее время работы системы 1056 час.  
Период нормальной работы системы 489 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
10.08.2024	2565,667	151071,42	149586,53	147600,22	147503,41
23.09.2024	2577,994	152742,68	151247,79	149235,04	149135,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения