

#34705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,757	0,091	80,48	78,59	78,8	77,3	1,5	24	0	0	68,2	59,7	8,46	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,78	0,095	80,4	78,44	78,72	77,17	1,55	24	0	0	67,9	59,2	8,69	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,756	0,107	84,24	82,15	82,49	80,75	1,74	24	0	0	68,4	60,6	7,85	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,781	0,1	84,3	82,24	82,51	80,84	1,67	24	0	0	68,8	60,6	8,2	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,771	0,102	84,47	82,42	82,69	81	1,69	24	0	0	68,6	60,6	8,01	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,794	0,104	85,61	83,5	83,84	82,1	1,74	24	0	0	68,2	60,1	8,18	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,733	0,1	84,89	82,81	83,14	81,46	1,68	24	0	0	67,3	59,7	7,57	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,777	0,089	84,51	82,64	82,79	81,3	1,49	24	0	0	67,9	59,7	8,27	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,746	0,083	83,47	81,7	81,75	80,36	1,39	24	0	0	68,3	60,2	8,06	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,769	0,076	83,96	82,31	82,28	80,99	1,29	24	0	0	68	59,6	8,38	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,767	0,065	83,65	82,18	81,93	80,85	1,08	24	0	0	68	59,5	8,53	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,727	0,07	84,47	82,96	82,72	81,57	1,15	24	0	0	68,2	60,3	7,93	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,757	0,083	85,24	83,54	83,5	82,15	1,35	24	0	0	68,2	60,2	8,06	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,749	0,085	85,92	84,16	84,11	82,73	1,38	24	0	0	68,4	60,5	7,84	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,746	0,082	83,96	82,23	82,24	80,89	1,35	24	0	0	68,3	60,2	8,06	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,769	0,087	84,1	82,35	82,39	80,95	1,44	24	0	0	68,3	60,1	8,25	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,78	0,089	84,99	83,16	83,25	81,77	1,48	24	0	0	68,4	60,1	8,27	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,754	0,09	83,92	82,07	82,22	80,72	1,5	24	0	0	68,2	60,2	8,04	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,768	0,089	85,47	83,57	83,62	82,14	1,48	24	0	0	68,5	60,4	8,07	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,772	0,084	83,19	81,33	81,46	80,04	1,42	24	0	0	67,8	59,4	8,41	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,729	0,091	85,91	84,06	84,05	82,59	1,46	24	0	0	68,6	61	7,57	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,746	0,09	84,4	82,53	82,64	81,13	1,51	24	0	0	68,4	60,5	7,9	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,799	0,088	83,19	81,38	81,51	80,04	1,47	24	0	0	68,3	59,6	8,69	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,795	0,091	82,82	80,97	81,14	79,64	1,5	24	0	0	68,2	59,6	8,65	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,769	0,088	83,61	81,79	81,91	80,45	1,46	24	0	0	68,4	60,1	8,29	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,767	0,092	84,04	82,17	82,32	80,8	1,52	24	0	0	68,3	60,1	8,16	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,75	0,094	84,88	83,03	83,13	81,61	1,52	24	0	0	68,3	60,5	7,86	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,759	0,093	84,02	82,17	82,32	80,78	1,54	24	0	0	68,3	60,2	8,05	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,757	0,09	84,43	82,56	82,69	81,19	1,5	24	0	0	68,4	60,4	8,01	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,76	0,092	85	83,2	83,24	81,77	1,47	24	0	0	68,4	60,4	7,99	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,762	0,093	84,36	82,47	82,61	81,08	1,53	24	0	0	68,5	60,4	8,08	0,6	0,4	-
Итого:	23,646	0	2607,9	2550,68	2554,01	2508,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,646															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1825,012	102031,08	101187,4	99683,37	99826,37
23.09.2023	1848,658	104638,98	103738,08	102237,38	102334,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 8:05:45