

#148540#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 51-57, Калининград

6837

6872

ВКТ-7

00209826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,584	0,009	70,67	70,32	69,18	69,16	0,02	24	0	0	68,2	59,8	8,39	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,561	0,009	66,67	66,37	65,32	65,31	0,01	24	0	0	67,3	58,8	8,55	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,598	0,015	72,37	71,91	70,86	70,71	0,15	24	0	0	68,6	60,3	8,28	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,574	0,014	69,09	68,66	67,62	67,52	0,1	24	0	0	68,2	59,8	8,38	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,557	0,016	70,56	70,08	69,09	68,89	0,2	24	0	0	68	60,1	7,84	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,595	0,019	71,69	71,13	70,17	69,92	0,25	24	0	0	68,4	60,1	8,26	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,586	0,019	72,62	72,03	71,08	70,83	0,25	24	0	0	68,3	60,3	7,98	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,598	0,019	71,09	70,58	69,55	69,38	0,17	24	0	0	68,6	60,1	8,42	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,594	0,024	73,8	73,17	72,25	71,94	0,31	24	0	0	68,4	60,5	7,93	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,55	0,019	68,16	67,62	66,75	66,5	0,25	24	0	0	68,2	60,2	8,02	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,575	0,026	73,04	72,41	71,49	71,16	0,33	24	0	0	68,6	60,9	7,72	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,423	0	50,42	50,52	49,36	49,71	-0,35	24	0	1	67,4	58,5	8,93	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,416	-0,008	45,57	45,77	44,66	45,09	-0,43	24	0	0	65,9	56,2	9,73	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,416	-0,011	46,68	46,93	45,77	46,23	-0,46	24	0	0	65,9	56,3	9,6	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,409	-0,013	44,25	44,58	43,39	43,95	-0,56	24	0	0	65,7	55,6	10,11	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,152	0,046	29,56	28,62	29,06	28,19	0,87	24	0	1	56,5	53,2	3,26	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,387	-0,024	39,03	39,62	38,25	39,07	-0,82	24	0	1	65,2	54	11,21	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,374	-0,025	39,22	39,88	38,44	39,31	-0,87	24	0	1	65,8	54,8	10,91	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,372	-0,022	37,83	38,45	37,09	37,91	-0,82	24	0	0	65,2	54,1	11,16	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,374	-0,024	37,45	38,11	36,73	37,58	-0,85	24	0	0	65,4	53,9	11,42	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,395	-0,019	42,85	43,33	42,04	42,72	-0,68	24	0	0	65,6	55,4	10,23	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,411	-0,019	40,61	41,14	39,83	40,57	-0,74	24	0	0	65,3	54	11,31	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,284	-0,028	32,07	32,79	31,43	32,35	-0,92	24	0	1	65	54,4	10,59	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,169	-0,033	20,25	21,21	19,86	20,91	-1,05	24	0	1	64,8	53,6	11,28	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,17	-0,045	19,58	20,66	19,19	20,41	-1,22	24	0	1	64,5	52,5	12,03	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,36	-0,027	37,51	38,19	36,77	37,67	-0,9	24	0	1	66	54,9	11,1	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,427	-0,005	52,27	52,41	51,21	51,59	-0,38	24	0	0	66,7	58	8,74	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,547	0,017	84,48	84,01	82,71	82,51	0,2	24	0	0	68,4	61,9	6,44	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,623	0,024	87,85	87,13	85,98	85,61	0,37	24	0	0	68,7	61,7	6,94	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,599	0,034	83,84	83,01	82,09	81,56	0,53	24	0	0	68,2	61,3	6,89	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,624	0,026	82,65	81,89	80,92	80,5	0,42	24	0	0	68,3	61	7,35	0,6	0,4	-
Итого:	14,304	0	1733,73	1732,53	1698,14	1704,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,304															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	770,725	60068,85	59310,57	58695,71	58357,06
23.09.2025	785,029	61802,58	61043,1	60393,85	60061,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:55:41