

#7060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6872  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209826  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,768	0,102	99,43	97,33	97,33	95,62	1,71	24	0	0	68,3	61,5	6,76	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,755	0,112	98,63	96,42	96,51	94,7	1,81	24	0	0	69	62,4	6,61	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,812	0,109	98,05	95,86	96,04	94,21	1,83	24	0	0	68,3	61	7,25	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,841	0,12	107,33	105,03	105,03	103,14	1,89	24	0	0	69,2	62,4	6,83	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,847	0,12	110,59	108,27	108,34	106,43	1,91	24	0	0	67,6	60,9	6,7	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,828	0,099	109,36	107,31	107,1	105,47	1,63	24	0	0	67,8	61	6,78	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,817	0,078	124,15	122,43	121,54	120,28	1,26	24	0	0	68	62	6,05	0,6	0,4	-
Итого:	5,668	0	747,54	732,65	731,89	719,85	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,668															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	474,764	31276,29	30859,14	30555,21	30398,7
30.09.2021	480,432	32023,83	31591,79	31287,1	31118,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
08.10.2021 12:49:20