

#7048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 2,435 | -0,013 | 136,92 | 136,26 | 134,09 | 134,68 | -0,59 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 49,5 | 18,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.10.2021 | 2,571 | -0,022 | 147,94 | 147,34 | 144,83 | 145,58 | -0,75 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 50,2 | 17,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.10.2021 | 2,69 | -0,023 | 156,1 | 155,49 | 152,75 | 153,56 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,4 | 17,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.10.2021 | 2,642 | -0,016 | 165,38 | 164,68 | 161,86 | 162,58 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 52,2 | 16,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.10.2021 | 2,683 | -0,012 | 170,89 | 170,1 | 167,3 | 167,89 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 52,5 | 16,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.10.2021 | 2,753 | -0,019 | 167,94 | 167,2 | 164,34 | 165,11 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 51,9 | 16,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.10.2021 | 2,766 | -0,023 | 168,8 | 168,11 | 165,2 | 165,98 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 51,9 | 16,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.10.2021 | 2,715 | -0,021 | 171,61 | 170,92 | 167,94 | 168,73 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 52,3 | 16,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.11.2021 | 2,701 | -0,019 | 167,09 | 166,4 | 163,54 | 164,25 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 52,1 | 16,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.11.2021 | 2,669 | -0,011 | 157,07 | 156,3 | 153,75 | 154,4 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 51 | 17,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.11.2021 | 2,657 | -0,012 | 157,48 | 156,75 | 154,17 | 154,82 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 51 | 17,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.11.2021 | 2,655 | -0,009 | 151,92 | 151,17 | 148,7 | 149,34 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 50,4 | 18,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.11.2021 | 2,653 | -0,006 | 155,73 | 154,88 | 152,44 | 152,98 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 51 | 17,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.11.2021 | 2,712 | -0,004 | 159,36 | 158,49 | 156,02 | 156,54 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 50,8 | 17,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.11.2021 | 2,713 | -0,008 | 156,35 | 155,54 | 153,05 | 153,67 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 50,7 | 17,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.11.2021 | 2,625 | -0,003 | 150,63 | 149,7 | 147,48 | 147,92 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 50,4 | 17,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.11.2021 | 2,824 | -0,021 | 141,42 | 140,76 | 138,16 | 138,98 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 51,6 | 20,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.11.2021 | 2,681 | -0,004 | 144,12 | 143,2 | 140,98 | 141,49 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 50,4 | 19,17 | 0,6 | 0,4 | 6 |
| 11.11.2021 | 2,577 | 0 | 139,85 | 138,86 | 136,87 | 137,22 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 49,9 | 18,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.11.2021 | 2,612 | -0,004 | 144,96 | 144,02 | 141,85 | 142,29 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 50,5 | 18,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.11.2021 | 2,731 | -0,006 | 139,67 | 138,8 | 136,52 | 137,11 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 71 | 50,8 | 20,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.11.2021 | 2,563 | -0,002 | 134,94 | 134,03 | 132,06 | 132,5 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 49,1 | 19,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.11.2021 | 2,514 | -0,001 | 126,36 | 125,51 | 123,68 | 124,11 | -0,43 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,4 | 20,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.11.2021 | 2,536 | 0 | 127,31 | 126,42 | 124,6 | 125,06 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 48 | 20,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.11.2021 | 2,525 | 0 | 129,37 | 128,42 | 126,6 | 126,97 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48,8 | 20,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.11.2021 | 2,517 | -0,001 | 130,35 | 129,39 | 127,6 | 127,94 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,9 | 19,86 | 0,6 | 0,4 | 5 |
| 19.11.2021 | 2,645 | -0,001 | 142,16 | 141,13 | 139,13 | 139,48 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 49,7 | 19,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.11.2021 | 2,645 | 0,003 | 142,6 | 141,47 | 139,58 | 139,83 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 49,5 | 19,03 | 0,6 | 0,4 | 9 |
| 21.11.2021 | 2,586 | 0,002 | 137,36 | 136,25 | 134,44 | 134,66 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 49,5 | 19,3 | 0,6 | 0,4 | 6 |
| 22.11.2021 | 2,742 | -0,002 | 132,39 | 131,43 | 129,35 | 129,85 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,2 | 21,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.11.2021 | 2,708 | -0,006 | 133,66 | 132,69 | 130,66 | 131,12 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 49,9 | 20,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 82,046 | 0 | 4587,73 | 4561,71 | 4489,54 | 4506,64 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 82,046 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2021 | 537,735 | 35692,25 | 35229,25 | 34877,97 | 34708,58 |
| 23.11.2021 | 619,781 | 40279,98 | 39790,96 | 39367,51 | 39215,22 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 17:04:23