

#49390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	3,063	0,038	184,06	181,74	179,97	179,3	0,67	24	0	0	70,3	53,5	16,8	0,6	0,4	-
25.10.2023	3,047	0,034	178,44	176,24	174,52	173,93	0,59	24	0	0	70	52,7	17,25	0,6	0,4	-
26.10.2023	3,032	0,028	170,86	168,78	167,1	166,64	0,46	24	0	0	69,9	52	17,96	0,6	0,4	-
27.10.2023	2,942	0,021	161,17	159,36	157,63	157,36	0,27	24	0	0	70	51,4	18,55	0,6	0,4	-
28.10.2023	2,985	0,022	157,93	156,03	154,45	154,1	0,35	24	0	0	70,3	51,1	19,17	0,6	0,4	-
29.10.2023	2,895	0,016	145,74	143,98	142,51	142,29	0,22	24	0	0	70	49,8	20,21	0,6	0,4	-
30.10.2023	3,035	0,022	178,45	176,47	174,5	174,18	0,32	24	0	0	70,1	52,8	17,27	0,6	0,4	-
31.10.2023	3,019	0,027	177,71	175,68	173,77	173,35	0,42	24	0	0	70,3	53,1	17,23	0,6	0,4	-
01.11.2023	2,994	0,023	171,01	169,11	167,24	166,93	0,31	24	0	0	70,2	52,4	17,78	0,6	0,4	-
02.11.2023	3,023	0,01	173,25	171,52	169,38	169,28	0,1	24	0	0	70,6	52,8	17,78	0,6	0,4	-
03.11.2023	3,058	0,012	180,25	178,46	176,27	176,15	0,12	24	0	0	70,1	52,8	17,29	0,6	0,4	-
04.11.2023	2,968	0,028	178,75	176,72	174,82	174,37	0,45	24	0	0	69,9	53,1	16,81	0,6	0,4	-
05.11.2023	2,99	0,028	173,11	171,1	169,29	168,87	0,42	24	0	0	70,1	52,6	17,51	0,6	0,4	-
06.11.2023	3,074	0,029	178,98	176,88	175,05	174,59	0,46	24	0	0	70,1	52,7	17,39	0,6	0,4	-
07.11.2023	3,052	0,027	178,44	176,38	174,48	174,06	0,42	24	0	0	70,3	53	17,32	0,6	0,4	-
08.11.2023	3,011	0,031	177,67	175,56	173,74	173,28	0,46	24	0	0	70,1	53	17,16	0,6	0,4	-
09.11.2023	3,021	0,027	176,99	174,91	173,06	172,61	0,45	24	0	0	70,3	53	17,3	0,6	0,4	-
10.11.2023	3,07	0,024	178,44	176,44	174,5	174,11	0,39	24	0	0	70,2	52,8	17,44	0,6	0,4	-
11.11.2023	3,027	0,026	177	174,98	173,08	172,7	0,38	24	0	0	70,2	52,8	17,35	0,6	0,4	-
12.11.2023	3,04	0,024	174,27	172,27	170,44	170,08	0,36	24	0	0	69,9	52,2	17,72	0,6	0,4	-
13.11.2023	2,997	0,019	164,95	163,09	161,3	161,02	0,28	24	0	0	70,2	51,8	18,47	0,6	0,4	-
14.11.2023	2,915	0,016	154,35	152,65	150,98	150,77	0,21	24	0	0	70	50,8	19,21	0,6	0,4	-
15.11.2023	2,986	0,005	153,16	151,56	149,77	149,75	0,02	24	0	0	70,2	50,3	19,91	0,6	0,4	-
16.11.2023	2,659	0,001	141,7	140,41	138,61	138,77	-0,16	24	0	0	69,2	50	19,24	0,6	0,4	-
17.11.2023	3,29	-0,009	147,59	146,32	143,95	144,45	-0,5	24	0	0	74,9	51,8	23,02	0,6	0,4	-
18.11.2023	3,395	-0,014	155,48	154,2	151,55	152,18	-0,63	24	0	0	75,5	52,9	22,58	0,6	0,4	-
19.11.2023	3,436	-0,014	155,34	154,1	151,43	152,05	-0,62	24	0	0	75,6	52,8	22,88	0,6	0,4	-
20.11.2023	3,373	-0,008	154,26	152,91	150,35	150,89	-0,54	24	0	0	75,6	52,9	22,62	0,6	0,4	-
21.11.2023	3,48	-0,025	147,15	146	143,21	144,04	-0,83	24	0	0	77,9	53,3	24,57	0,6	0,4	-
22.11.2023	3,488	-0,027	154,22	153,12	150,11	151,04	-0,93	24	0	0	77,8	54,3	23,54	0,6	0,4	-
23.11.2023	3,242	-0,002	158,16	156,7	154,34	154,68	-0,34	24	0	0	73,7	52,6	21,09	0,6	0,4	-
Итого:	95,607	0	5158,88	5103,67	5041,4	5037,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,607															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	1898,839	108485,98	107528,69	106001,75	106068,84
23.11.2023	1994,446	113644,86	112632,36	111043,15	111106,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.11.2023 7:49:24