

#102355#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	3,292	0,058	211,97	209,11	207,19	206,12	1,07	24	0	0	71	55,4	15,56	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	3,275	0,047	201,64	199,11	197,16	196,34	0,82	24	0	0	70,7	54,4	16,36	0,6	0,4	4
26.10.2024	3,274	0,058	207,79	204,96	203,14	202,08	1,06	24	0	0	70,8	55	15,78	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	3,301	0,071	211,68	208,62	206,95	205,65	1,3	24	0	0	70,6	55	15,58	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	3,263	0,072	214,69	211,68	209,91	208,62	1,29	24	0	0	70,8	55,6	15,17	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	3,217	0,08	217,91	214,71	213,01	211,58	1,43	24	0	0	70,8	56,1	14,69	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	3,239	0,082	217,66	214,46	212,82	211,33	1,49	24	0	0	70,6	55,8	14,8	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	3,266	0,084	215,12	211,89	210,37	208,86	1,51	24	0	0	70,3	55,2	15,1	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	3,302	0,094	223,01	219,56	218,01	216,33	1,68	24	0	0	70,7	56	14,68	0,6	0,4	-
02.11.2024	3,28	0,066	205,96	203	201,37	200,16	1,21	24	0	0	70,7	54,8	15,92	0,6	0,4	-
03.11.2024	3,279	0,059	205,78	203	201,19	200,15	1,04	24	0	0	70,7	54,7	15,99	0,6	0,4	-
04.11.2024	3,156	0,065	200,77	197,91	196,38	195,19	1,19	24	0	0	69,8	54,1	15,72	0,6	0,4	-
05.11.2024	3,147	0,039	187,59	185,27	183,42	182,79	0,63	24	0	0	70,4	53,5	16,94	0,6	0,4	-
06.11.2024	3,148	0,037	185,29	182,99	181,14	180,52	0,62	24	0	0	70,8	53,6	17,18	0,6	0,4	-
07.11.2024	3,116	0,038	185,03	182,71	180,9	180,25	0,65	24	0	0	70,6	53,6	17	0,6	0,4	-
08.11.2024	3,234	0,042	191,51	189,05	187,16	186,46	0,7	24	0	0	71,2	54,1	17,04	0,6	0,4	-
09.11.2024	3,126	0,033	181,51	179,29	177,42	176,89	0,53	24	0	0	70,8	53,4	17,42	0,6	0,4	-
10.11.2024	3,155	0,02	170,84	168,88	166,96	166,69	0,27	24	0	0	71,6	52,8	18,78	0,6	0,4	-
11.11.2024	3,341	0,004	175,22	173,48	170,83	170,99	-0,16	24	0	0	75,2	55,6	19,58	0,6	0,4	-
12.11.2024	3,422	0,002	175,8	174,05	171,36	171,53	-0,17	24	0	0	75,5	55,6	19,97	0,6	0,4	-
13.11.2024	3,473	-0,002	174,64	172,98	170,2	170,49	-0,29	24	0	0	75,9	55,4	20,47	0,6	0,4	-
14.11.2024	3,22	0,015	176,57	174,65	172,43	172,27	0,16	24	0	0	72,6	54	18,6	0,6	0,4	-
15.11.2024	3,162	0,028	183,47	181,36	179,31	178,93	0,38	24	0	0	71	53,5	17,48	0,6	0,4	-
16.11.2024	3,219	0,03	191,24	188,95	186,9	186,37	0,53	24	0	0	71	53,9	17,05	0,6	0,4	-
17.11.2024	3,178	0,022	184,12	182,12	179,97	179,65	0,32	24	0	0	71	53,5	17,53	0,6	0,4	-
18.11.2024	3,108	0,012	175,93	174,19	171,98	171,89	0,09	24	0	0	70,9	52,9	18,01	0,6	0,4	-
19.11.2024	3,25	0,005	172,21	170,62	168,23	168,38	-0,15	24	0	0	72,1	52,7	19,34	0,6	0,4	-
20.11.2024	3,275	0,014	180,94	179,13	176,79	176,75	0,04	24	0	0	71,7	53,2	18,47	0,6	0,4	-
21.11.2024	3,229	-0,014	163,3	162,08	159,26	159,84	-0,58	24	0	0	74,6	54,1	20,46	0,6	0,4	-
22.11.2024	3,536	-0,022	179,59	178,35	174,99	175,8	-0,81	24	0	0	76	55,6	20,41	0,6	0,4	-
23.11.2024	3,519	-0,014	181,32	179,97	176,83	177,44	-0,61	24	0	0	75	55	20,05	0,6	0,4	-
Итого:	101,002	0	5950,1	5878,13	5813,58	5796,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,002															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	71,727	6320,88	6252,53	6181,28	6152,58
23.11.2024	172,729	12270,98	12130,66	11994,86	11948,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 13:01:37