

# #112377#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6872  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209826  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 3,385    | -0,02     | 180,36  | 179,24  | 175,99 | 176,73 | -0,74  | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 54,7   | 19,43 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 25.12.2024 | 3,347    | -0,016    | 179,99  | 178,76  | 175,6  | 176,29 | -0,69  | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 54,7   | 19,24 | 0,6     | 0,4     | 2,1         |
| 26.12.2024 | 3,131    | -0,007    | 172,3   | 171,09  | 168,4  | 168,88 | -0,48  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 52,4   | 18,7  | 0,6     | 0,4     | 3,8         |
| 27.12.2024 | 3,249    | -0,007    | 183,47  | 182,11  | 179,3  | 179,73 | -0,43  | 24       | 0       | 0      | 71     | 52,8   | 18,23 | 0,6     | 0,4     | 5,3         |
| 28.12.2024 | 3,212    | -0,009    | 177,84  | 176,59  | 173,85 | 174,32 | -0,47  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 52,2   | 18,6  | 0,6     | 0,4     | 4,3         |
| 29.12.2024 | 3,188    | -0,007    | 175,84  | 174,61  | 171,91 | 172,37 | -0,46  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 52,2   | 18,66 | 0,6     | 0,4     | 3,9         |
| 30.12.2024 | 3,235    | -0,009    | 175,41  | 174,22  | 171,49 | 171,99 | -0,5   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 51,9   | 19    | 0,6     | 0,4     | 4,8         |
| 31.12.2024 | 3,251    | -0,012    | 174,78  | 173,64  | 170,84 | 171,45 | -0,61  | 24       | 0       | 0      | 71     | 51,8   | 19,18 | 0,6     | 0,4     | 5,5         |
| 01.01.2025 | 3,088    | -0,007    | 172,07  | 170,88  | 168,19 | 168,69 | -0,5   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 52,4   | 18,49 | 0,6     | 0,4     | 4,2         |
| 02.01.2025 | 3,198    | -0,022    | 168,37  | 167,38  | 164,43 | 165,18 | -0,75  | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 52,8   | 19,66 | 0,6     | 0,4     | 4           |
| 03.01.2025 | 3,488    | -0,049    | 166,9   | 166,27  | 162,53 | 163,88 | -1,35  | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 55,3   | 21,88 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 04.01.2025 | 3,539    | -0,061    | 164,71  | 164,23  | 160,25 | 161,85 | -1,6   | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 56     | 22,62 | 0,6     | 0,4     | -0,9        |
| 05.01.2025 | 3,593    | -0,068    | 165,64  | 165,13  | 161,05 | 162,69 | -1,64  | 24       | 0       | 0      | 79,3   | 56,4   | 22,86 | 0,6     | 0,4     | -1,8        |
| 06.01.2025 | 3,513    | -0,061    | 162,75  | 162,26  | 158,38 | 159,91 | -1,53  | 24       | 0       | 0      | 78,2   | 55,5   | 22,66 | 0,6     | 0,4     | -1,4        |
| 07.01.2025 | 3,19     | -0,01     | 175,46  | 174,25  | 171,52 | 172,02 | -0,5   | 24       | 0       | 0      | 71     | 52,3   | 18,73 | 0,6     | 0,4     | 4,9         |
| 08.01.2025 | 3,235    | -0,027    | 165,12  | 164,31  | 161,28 | 162,19 | -0,91  | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 52,3   | 20,32 | 0,6     | 0,4     | 2,3         |
| 09.01.2025 | 3,345    | -0,042    | 165,1   | 164,4   | 161,01 | 162,19 | -1,18  | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 53,7   | 21,12 | 0,6     | 0,4     | 0,7         |
| 10.01.2025 | 3,31     | -0,028    | 172,26  | 171,27  | 168,04 | 168,93 | -0,89  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 54,3   | 19,95 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.01.2025 | 3,393    | -0,046    | 164,7   | 164,05  | 160,47 | 161,75 | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 76,4   | 54,8   | 21,54 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.01.2025 | 3,493    | -0,044    | 167,95  | 167,2   | 163,6  | 164,84 | -1,24  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 55,1   | 21,73 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.01.2025 | 3,478    | -0,054    | 166,24  | 165,63  | 161,83 | 163,26 | -1,43  | 24       | 0       | 0      | 77,6   | 55,6   | 21,95 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.01.2025 | 3,378    | -0,047    | 162,52  | 161,9   | 158,36 | 159,63 | -1,27  | 24       | 0       | 0      | 76,5   | 54,7   | 21,74 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.01.2025 | 3,199    | -0,01     | 172,23  | 171,03  | 168,26 | 168,83 | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 52,6   | 19,17 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.01.2025 | 3,079    | -0,019    | 165,11  | 164,13  | 161,3  | 162,02 | -0,72  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 52,3   | 19,29 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.01.2025 | 3,106    | -0,01     | 168,15  | 167,01  | 164,34 | 164,88 | -0,54  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 51,9   | 19,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.01.2025 | 3,129    | -0,018    | 170,6   | 169,55  | 166,67 | 167,35 | -0,68  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 52,5   | 18,98 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.01.2025 | 3,019    | -0,023    | 157,68  | 156,92  | 154,1  | 154,96 | -0,86  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 51,5   | 19,85 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.01.2025 | 3,23     | -0,043    | 158,32  | 157,77  | 154,41 | 155,67 | -1,26  | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 53,5   | 21,34 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.01.2025 | 3,392    | -0,048    | 167,5   | 166,83  | 163,16 | 164,44 | -1,28  | 24       | 0       | 0      | 76,5   | 55,3   | 21,18 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.01.2025 | 3,452    | -0,049    | 167,55  | 166,91  | 163,17 | 164,5  | -1,33  | 24       | 0       | 0      | 77     | 55,4   | 21,57 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.01.2025 | 3,465    | -0,048    | 165,77  | 165,11  | 161,47 | 162,78 | -1,31  | 24       | 0       | 0      | 76,7   | 54,8   | 21,86 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 102,31   | 0         | 5252,69 | 5224,68 | 5125,2 | 5154,2 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 102,31   |           |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т  |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 23.12.2024 | 273,175  | 17786,56 | 17601,64 | 17381,28 | 17345,9 |
| 23.01.2025 | 375,485  | 23039,25 | 22826,32 | 22506,48 | 22500,1 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:04:51