

#116484#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,507	-0,04	201,19	200,36	196,35	197,48	-1,13	24	0	0	73,5	55,4	18,14	0,6	0,4	-
25.01.2025	3,464	-0,044	208,33	207,63	203,56	204,79	-1,23	24	0	0	71,6	54,3	17,31	0,6	0,4	-
26.01.2025	3,424	-0,032	212,36	211,54	207,58	208,62	-1,04	24	0	0	71,1	54,4	16,74	0,6	0,4	-
27.01.2025	3,348	-0,031	214,69	213,87	209,88	210,88	-1	24	0	0	70,9	54,7	16,19	0,6	0,4	-
28.01.2025	3,456	-0,036	223,94	223,06	218,83	219,9	-1,07	24	0	0	71,3	55,3	16,04	0,6	0,4	-
29.01.2025	3,407	-0,034	223,68	222,88	218,64	219,69	-1,05	24	0	0	71,2	55,4	15,82	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,971	-0,034	195,74	195,26	191,71	192,84	-1,13	24	0	0	67,4	51,7	15,78	0,6	0,4	-
31.01.2025	3,325	-0,034	209,45	208,64	204,76	205,77	-1,01	24	0	0	70,7	54,2	16,48	0,6	0,4	-
01.02.2025	3,489	-0,024	202,15	201,09	197,45	198,29	-0,84	24	0	0	72,4	54,5	17,88	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,707	-0,023	203,87	202,59	198,86	199,65	-0,79	24	0	0	74,4	55,5	18,83	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,77	-0,018	201,45	200,07	196,35	197,08	-0,73	24	0	0	75,9	56,5	19,36	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,636	-0,023	204,39	203,21	199,51	200,36	-0,85	24	0	0	73,3	54,9	18,42	0,6	0,4	-
05.02.2025	3,648	-0,026	201,85	200,68	196,98	197,86	-0,88	24	0	0	73,6	54,9	18,71	0,6	0,4	-
06.02.2025	3,447	-0,03	207,7	206,78	202,95	203,93	-0,98	24	0	0	71,5	54,2	17,24	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,725	-0,022	200,44	199,13	195,58	196,36	-0,78	24	0	0	73,8	54,6	19,23	0,6	0,4	-
08.02.2025	4,113	-0,009	193,05	191,22	187,8	188,35	-0,55	24	0	0	78,8	56,8	22,02	0,6	0,4	-
09.02.2025	4,265	-0,009	192,02	190,08	186,54	187,13	-0,59	24	0	0	80,8	57,8	23	0,6	0,4	-
10.02.2025	4,343	-0,008	185,42	183,37	179,95	180,47	-0,52	24	0	0	82,4	58,2	24,25	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,276	-0,011	181,79	179,83	176,43	177,01	-0,58	24	0	0	82,4	58	24,38	0,6	0,4	-
12.02.2025	4,29	-0,019	184,5	182,66	179,1	179,8	-0,7	24	0	0	82	57,9	24,13	0,6	0,4	-
13.02.2025	4,225	-0,026	190,71	189,04	185,18	186,06	-0,88	24	0	0	81,4	58,4	23,05	0,6	0,4	-
14.02.2025	4,14	-0,023	195,84	194,25	190,3	191,13	-0,83	24	0	0	80,6	58,6	21,97	0,6	0,4	-
15.02.2025	4,159	-0,028	197,38	195,73	191,69	192,55	-0,86	24	0	0	81	59,1	21,91	0,6	0,4	-
16.02.2025	4,212	-0,01	186,35	184,28	180,92	181,36	-0,44	24	0	0	81,7	58,4	23,37	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,68	0,056	83,05	80,9	80,9	79,76	1,14	24	0	1	75,9	56,1	19,88	0,6	0,4	-
18.02.2025	4,153	0,024	189,57	186,83	184,34	184	0,34	24	0	0	79,2	56,8	22,37	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,934	0,009	185,91	183,58	180,8	180,76	0,04	24	0	0	79,2	57,5	21,72	0,6	0,4	-
20.02.2025	4,174	0,014	183,84	181,23	178,55	178,37	0,18	24	0	0	81,5	58,2	23,26	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,952	0,009	183,3	180,97	178,2	178,16	0,04	24	0	0	79,8	57,7	22,12	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,903	0,01	190,55	188,32	185,63	185,59	0,04	24	0	0	76,5	55,5	20,99	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,835	0,014	185,96	183,72	181,3	181,22	0,08	24	0	0	75,1	54	21,1	0,6	0,4	-
Итого:	115,978	0	6020,47	5972,8	5866,62	5885,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,978															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1151,957	99045,7	99136,42	96769,84	97508,38
23.02.2025	1267,935	105066,17	105109,22	102636,46	103393,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 7:32:06