

#7035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,47	0,027	171,62	169,33	167,53	167,1	0,43	24	0	0	73,3	52,8	20,56	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	3,298	0,019	175,25	173,19	171,3	170,98	0,32	24	0	0	71,2	52	19,12	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,287	0,02	169,39	167,32	165,58	165,25	0,33	24	0	0	70,9	51,2	19,72	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,377	0,016	165,82	163,66	162,06	161,7	0,36	24	0	0	71,2	50,6	20,69	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,515	0,023	164,15	161,82	160,26	159,81	0,45	24	0	0	72,9	51,1	21,78	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,598	0,023	161,89	159,44	157,96	157,46	0,5	24	0	0	73,9	51,3	22,58	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,458	0,022	160,99	158,71	157,18	156,75	0,43	24	0	0	73,1	51,2	21,83	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,755	0,024	164,25	161,71	160,05	159,62	0,43	24	0	0	75,9	52,6	23,3	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,58	0,027	160,74	158,28	156,66	156,18	0,48	24	0	0	75,5	52,8	22,67	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,917	0,035	161,1	158,34	156,79	156,23	0,56	24	0	0	78	53,3	24,74	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,852	0,033	163,24	160,53	158,93	158,35	0,58	24	0	0	77,8	53,7	24,02	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,643	0,03	159,35	156,85	155,33	154,82	0,51	24	0	0	75,7	52,5	23,25	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,771	0,031	156,72	154,04	152,6	152,04	0,56	24	0	0	77,4	52,9	24,46	0,6	0,4	0
09.03.2021	4,04	0,028	163,15	160,34	158,54	158,07	0,47	24	0	0	80,5	55,2	25,28	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,924	0,025	164,61	161,93	160,04	159,61	0,43	24	0	0	79,6	55,3	24,33	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,735	0,038	156,79	154,1	152,6	151,99	0,61	24	0	0	78	53,8	24,23	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,461	0,024	163,05	160,77	159,06	158,66	0,4	24	0	0	74,3	52,7	21,59	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,242	0,017	159,42	157,38	155,8	155,46	0,34	24	0	0	71,4	50,7	20,68	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,193	0,012	155,95	153,99	152,46	152,18	0,28	24	0	0	70,7	49,8	20,82	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,293	0,012	156,26	154,24	152,72	152,46	0,26	24	0	0	71,1	49,7	21,45	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,277	0,014	158,5	156,54	154,94	154,68	0,26	24	0	0	71,2	50,2	21,02	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,315	0,013	155,08	153,07	151,51	151,26	0,25	24	0	0	71,9	50,1	21,77	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,31	0,016	151,61	149,54	148,04	147,75	0,29	24	0	0	72,7	50,5	22,25	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,605	0,026	152,17	149,79	148,33	147,92	0,41	24	0	0	75,5	51,4	24,15	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,821	0,03	156,87	154,24	152,7	152,2	0,5	24	0	0	77,8	53	24,83	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,704	0,022	160,07	157,61	155,96	155,58	0,38	24	0	0	76,3	52,7	23,59	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,818	0,022	171,49	169,04	166,92	166,64	0,28	24	0	0	77,8	55	22,74	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	3,582	0,012	175,03	172,85	170,64	170,45	0,19	24	0	0	75,4	54,4	20,9	0,6	0,4	-
Итого:	99,841	0	4534,56	4468,65	4422,49	4411,2	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,841															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	11242,269	302745,37	373572,17	275209,72	353164,56
23.03.2021	11342,11	307279,93	378040,82	279632,21	357575,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 8:46:40