

#121091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 33-39, Калининград
4402
7039
ВКТ-7
00211627
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,91	0,008	192,78	190,56	188,22	188,12	0,1	24	0	0	73	52,3	20,72	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,675	0,005	187,18	185,19	182,88	182,9	-0,02	24	0	0	71,5	51,4	20,08	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,366	0,001	197,98	196,31	193,47	193,64	-0,17	24	0	0	71,3	53,8	17,42	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,344	-0,002	203,18	201,74	198,57	198,96	-0,39	24	0	0	71,1	54,2	16,9	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,31	-0,004	196,51	194,99	192,08	192,34	-0,26	24	0	0	71	53,8	17,28	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,545	0,004	196,87	195,03	192,25	192,34	-0,09	24	0	0	72,8	54,3	18,44	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,561	0,008	204,84	202,89	200,11	200,1	0,01	24	0	0	72,1	54,3	17,76	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,501	0,005	209,42	207,54	204,63	204,67	-0,04	24	0	0	71,5	54,4	17,1	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,513	0,008	213,76	211,91	208,94	208,96	-0,02	24	0	0	71,2	54,4	16,79	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,529	0,007	219,66	217,72	214,69	214,69	0	24	0	0	71,2	54,8	16,41	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,449	0,027	227,72	225,48	222,6	222,2	0,4	24	0	0	71,1	55,7	15,35	0,6	0,4	-
07.03.2025	3,492	0,033	231,2	228,77	225,97	225,44	0,53	24	0	0	71	55,8	15,29	0,6	0,4	-
08.03.2025	3,437	0,033	231,47	229,04	226,25	225,66	0,59	24	0	0	71,1	56,1	15	0,6	0,4	-
09.03.2025	3,543	0,029	233,45	231,09	228,19	227,73	0,46	24	0	0	71,1	55,8	15,38	0,6	0,4	-
10.03.2025	3,427	0,01	240,45	238,48	235,03	234,96	0,07	24	0	0	70,9	56,4	14,53	0,6	0,4	-
11.03.2025	3,384	0,013	219,28	217,28	214,37	214,21	0,16	24	0	0	70,8	55,1	15,72	0,6	0,4	-
12.03.2025	3,485	0,01	222,57	220,61	217,55	217,48	0,07	24	0	0	71	55,1	15,97	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,52	0,018	216,87	214,71	211,83	211,6	0,23	24	0	0	72,2	55,7	16,53	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,682	0,016	212,23	210,01	207,09	206,93	0,16	24	0	0	73,7	56,1	17,68	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,782	0,011	212,6	210,36	207,32	207,21	0,11	24	0	0	74,9	56,7	18,18	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,797	0,01	211,55	209,3	206,31	206,17	0,14	24	0	0	74,8	56,5	18,32	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,756	0,017	205,38	203,06	200,2	199,98	0,22	24	0	0	75,6	57	18,67	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,641	0,02	211,09	208,8	206,02	205,74	0,28	24	0	0	73,5	55,9	17,56	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,446	0,02	213,43	211,32	208,52	208,29	0,23	24	0	0	71,7	55,3	16,42	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,467	0,01	218,25	216,28	213,28	213,19	0,09	24	0	0	71,4	55,2	16,2	0,6	0,4	-
21.03.2025	3,399	0,01	224,6	222,71	219,52	219,47	0,05	24	0	0	71,3	55,9	15,44	0,6	0,4	-
22.03.2025	3,574	0,014	223,36	221,23	218,31	218,16	0,15	24	0	0	70,9	54,6	16,3	0,6	0,4	-
23.03.2025	3,577	0,019	226,73	224,47	221,65	221,32	0,33	24	0	0	70,7	54,6	16,03	0,6	0,4	-
Итого:	99,112	0	6004,41	5946,88	5865,85	5862,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,112															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1267,935	105066,17	105109,22	102636,46	103393,6
23.03.2025	1367,047	111070,58	111056,1	108502,31	109256,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:07:11