

#7034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,269	0,008	165,66	163,76	161,93	161,76	0,17	24	0	0	71,1	51	20,11	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,251	0,004	172,25	170,47	168,41	168,38	0,03	24	0	0	70,4	51,2	19,27	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	3,195	0,005	173,09	171,35	169,3	169,26	0,04	24	0	0	69,8	51	18,84	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	3,133	0,005	172,42	170,68	168,69	168,59	0,1	24	0	0	69,4	50,9	18,52	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,051	0,006	153,43	151,75	150,17	150,03	0,14	24	0	0	68,8	48,6	20,26	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,151	0,002	165,03	163,38	161,42	161,42	0	24	0	0	70,1	50,6	19,51	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	3,199	0,003	170,5	168,81	166,69	166,72	-0,03	24	0	0	70,4	51,3	19,17	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	3,098	0	173,29	171,71	169,48	169,56	-0,08	24	0	0	70	51,8	18,28	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	3,055	0,003	162,07	160,45	158,57	158,53	0,04	24	0	0	69,4	50,1	19,24	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	3,139	0,006	152,15	150,37	148,81	148,66	0,15	24	0	0	69,7	48,7	21,03	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	3,12	0,009	152,38	150,61	149,08	148,9	0,18	24	0	0	69,6	48,8	20,84	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	3,074	0,005	152,3	150,53	149	148,83	0,17	24	0	0	69,6	49	20,57	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,995	0,005	142,79	141,1	139,79	139,61	0,18	24	0	0	68,4	47	21,35	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	3,142	0,001	145,97	144,46	142,74	142,83	-0,09	24	0	0	70,5	48,4	22,05	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	3,112	0,006	143,42	141,68	140,27	140,13	0,14	24	0	0	70,2	48,1	22,13	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	3,198	0,013	152,45	150,51	149,05	148,78	0,27	24	0	0	70,5	49,2	21,36	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,189	0,016	156,73	154,77	153,26	152,97	0,29	24	0	0	70,2	49,5	20,69	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,153	0,013	158,65	156,72	155,19	154,9	0,29	24	0	0	69,6	49,4	20,22	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	3,198	0,016	166,26	164,32	162,63	162,35	0,28	24	0	0	69,8	50,3	19,54	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	3,1	0,016	168,59	166,71	164,94	164,68	0,26	24	0	0	69,3	50,6	18,69	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	3,032	0,015	159,36	157,49	156,01	155,71	0,3	24	0	0	68,4	49,1	19,32	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	3,003	0,015	153,2	151,32	150,08	149,71	0,37	24	0	0	67,3	47,4	19,87	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,019	0,016	154,87	152,96	151,64	151,28	0,36	24	0	0	68,1	48,4	19,77	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,009	0,012	159,25	157,39	155,94	155,64	0,3	24	0	0	67,8	48,6	19,18	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	3,008	0,014	167,26	165,47	163,8	163,51	0,29	24	0	0	68	49,8	18,26	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,984	0,006	174,52	172,81	170,88	170,74	0,14	24	0	0	67,9	50,5	17,4	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	3,048	0,003	179,96	178,34	176,23	176,19	0,04	24	0	0	68	50,7	17,26	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,987	0,001	188,68	187,27	184,81	184,97	-0,16	24	0	0	67,4	51,2	16,17	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	3,086	0	191,95	190,48	187,94	188,08	-0,14	24	0	0	68,2	51,7	16,44	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	3,019	0,003	171,31	169,73	167,76	167,72	0,04	24	0	0	67,8	49,8	17,97	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	3,027	0,004	163,9	162,26	160,46	160,42	0,04	24	0	0	68	49,2	18,84	0,6	0,4	-
Итого:	96,044	0	5063,69	5009,66	4954,97	4950,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,044															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	11342,11	307279,93	378040,82	279632,21	357575,76
23.04.2021	11438,154	312343,62	383050,48	284587,18	362526,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 16:15:08