

#7024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7039
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211627
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,897 | -0,02 | 139,86 | 139,14 | 136,58 | 137,43 | -0,85 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,9 | 21,51 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,868 | -0,022 | 142,56 | 141,87 | 139,2 | 140,08 | -0,88 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 51,7 | 20,9 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,849 | -0,018 | 142,18 | 141,49 | 138,89 | 139,72 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 51,3 | 20,8 | 0,6 | 0,4 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 3,019 | -0,012 | 136,78 | 135,94 | 133,58 | 134,36 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 49,6 | 22,87 | 0,6 | 0,4 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,952 | -0,021 | 143,53 | 142,82 | 140,2 | 141,09 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,9 | 21,35 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,974 | -0,021 | 139,48 | 138,73 | 136,2 | 137,06 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 50,6 | 22,12 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,995 | -0,017 | 127,01 | 126,21 | 123,91 | 124,75 | -0,84 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,4 | 24,48 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 3,173 | -0,018 | 129,49 | 128,56 | 126,17 | 126,98 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 50,7 | 25,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.04.2022 | 3,083 | -0,019 | 130,14 | 129,28 | 126,9 | 127,71 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 75 | 50,4 | 24,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.04.2022 | 3,025 | -0,02 | 130,06 | 129,28 | 126,88 | 127,77 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 50 | 24,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.04.2022 | 3,102 | -0,016 | 129,46 | 128,63 | 126,33 | 127,16 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 48,8 | 24,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.04.2022 | 2,929 | -0,018 | 127,6 | 126,88 | 124,55 | 125,39 | -0,84 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 49,3 | 23,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.04.2022 | 2,883 | -0,016 | 129,09 | 128,4 | 126,09 | 126,9 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 49,5 | 23,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.04.2022 | 2,886 | -0,022 | 131,22 | 130,57 | 128,15 | 129,05 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 49,6 | 22,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.04.2022 | 2,922 | -0,031 | 146,77 | 146,24 | 143,38 | 144,4 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 51,5 | 20,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.04.2022 | 2,874 | -0,031 | 141,25 | 140,73 | 137,96 | 139,02 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 51 | 21,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.04.2022 | 2,811 | -0,027 | 137,66 | 137,13 | 134,46 | 135,45 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 51 | 21,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.04.2022 | 2,954 | -0,022 | 138,73 | 138,11 | 135,51 | 136,47 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,2 | 22,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.04.2022 | 2,873 | -0,023 | 136,29 | 135,67 | 133,1 | 134,01 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,4 | 21,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.04.2022 | 2,896 | -0,021 | 135,62 | 134,98 | 132,48 | 133,39 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 50 | 22,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.04.2022 | 2,965 | -0,031 | 143,88 | 143,35 | 140,54 | 141,62 | -1,08 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 50,7 | 21,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.04.2022 | 2,883 | -0,05 | 150,79 | 150,59 | 147,24 | 148,65 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,4 | 20,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.04.2022 | 2,879 | -0,035 | 145,35 | 144,96 | 141,95 | 143,13 | -1,18 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 51,6 | 20,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.04.2022 | 2,997 | -0,027 | 140,39 | 139,81 | 137,15 | 138,16 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,1 | 22,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.04.2022 | 2,918 | -0,03 | 140,87 | 140,34 | 137,58 | 138,62 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,8 | 21,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.04.2022 | 3,008 | -0,031 | 142 | 141,43 | 138,66 | 139,74 | -1,08 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,4 | 22,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.04.2022 | 2,993 | -0,033 | 146,7 | 146,2 | 143,31 | 144,39 | -1,08 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 51,1 | 21,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.04.2022 | 2,942 | -0,037 | 153,7 | 153,23 | 150,1 | 151,21 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,6 | 19,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.04.2022 | 3,05 | -0,04 | 159,87 | 159,35 | 156,11 | 157,27 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,6 | 19,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.04.2022 | 2,964 | -0,036 | 161,33 | 160,82 | 157,57 | 158,66 | -1,09 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 53,2 | 19,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.04.2022 | 3,045 | -0,034 | 159,54 | 158,92 | 155,79 | 156,84 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,6 | 19,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 91,609 | 0 | 4359,2 | 4339,66 | 4256,52 | 4286,48 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 91,609 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2022 | 12003,284 | 340916,81 | 411190,9 | 312506,19 | 390312,17 |
| 23.04.2022 | 12094,893 | 345276,01 | 415530,56 | 316762,71 | 394598,65 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 8:07:34