

#7025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7039
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211627
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,897	-0,02	139,86	139,14	136,58	137,43	-0,85	24	0	0	72,4	50,9	21,51	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,868	-0,022	142,56	141,87	139,2	140,08	-0,88	24	0	0	72,6	51,7	20,9	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,849	-0,018	142,18	141,49	138,89	139,72	-0,83	24	0	0	72,1	51,3	20,8	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	3,019	-0,012	136,78	135,94	133,58	134,36	-0,78	24	0	0	72,5	49,6	22,87	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,952	-0,021	143,53	142,82	140,2	141,09	-0,89	24	0	0	72,3	50,9	21,35	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,974	-0,021	139,48	138,73	136,2	137,06	-0,86	24	0	0	72,7	50,6	22,12	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,995	-0,017	127,01	126,21	123,91	124,75	-0,84	24	0	0	73,8	49,4	24,48	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	3,173	-0,018	129,49	128,56	126,17	126,98	-0,81	24	0	0	76,1	50,7	25,46	0,6	0,4	-
01.04.2022	3,083	-0,019	130,14	129,28	126,9	127,71	-0,81	24	0	0	75	50,4	24,57	0,6	0,4	-
02.04.2022	3,025	-0,02	130,06	129,28	126,88	127,77	-0,89	24	0	0	74,1	50	24,16	0,6	0,4	-
03.04.2022	3,102	-0,016	129,46	128,63	126,33	127,16	-0,83	24	0	0	73,7	48,8	24,85	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,929	-0,018	127,6	126,88	124,55	125,39	-0,84	24	0	0	73,1	49,3	23,81	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,883	-0,016	129,09	128,4	126,09	126,9	-0,81	24	0	0	72,6	49,5	23,13	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,886	-0,022	131,22	130,57	128,15	129,05	-0,9	24	0	0	72,5	49,6	22,84	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,922	-0,031	146,77	146,24	143,38	144,4	-1,02	24	0	0	72,3	51,5	20,72	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,874	-0,031	141,25	140,73	137,96	139,02	-1,06	24	0	0	72,2	51	21,22	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,811	-0,027	137,66	137,13	134,46	135,45	-0,99	24	0	0	72,2	51	21,24	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,954	-0,022	138,73	138,11	135,51	136,47	-0,96	24	0	0	72,3	50,2	22,14	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,873	-0,023	136,29	135,67	133,1	134,01	-0,91	24	0	0	72,4	50,4	21,9	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,896	-0,021	135,62	134,98	132,48	133,39	-0,91	24	0	0	72,2	50	22,17	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,965	-0,031	143,88	143,35	140,54	141,62	-1,08	24	0	0	72,2	50,7	21,46	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,883	-0,05	150,79	150,59	147,24	148,65	-1,41	24	0	0	72,5	52,4	20,06	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,879	-0,035	145,35	144,96	141,95	143,13	-1,18	24	0	0	72,3	51,6	20,68	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,997	-0,027	140,39	139,81	137,15	138,16	-1,01	24	0	0	72,3	50,1	22,19	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,918	-0,03	140,87	140,34	137,58	138,62	-1,04	24	0	0	72,3	50,8	21,56	0,6	0,4	-
18.04.2022	3,008	-0,031	142	141,43	138,66	139,74	-1,08	24	0	0	72,4	50,4	22,03	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,993	-0,033	146,7	146,2	143,31	144,39	-1,08	24	0	0	72,3	51,1	21,23	0,6	0,4	-
20.04.2022	2,942	-0,037	153,7	153,23	150,1	151,21	-1,11	24	0	0	72,5	52,6	19,95	0,6	0,4	-
21.04.2022	3,05	-0,04	159,87	159,35	156,11	157,27	-1,16	24	0	0	72,5	52,6	19,9	0,6	0,4	-
22.04.2022	2,964	-0,036	161,33	160,82	157,57	158,66	-1,09	24	0	0	72,3	53,2	19,14	0,6	0,4	-
23.04.2022	3,045	-0,034	159,54	158,92	155,79	156,84	-1,05	24	0	0	72,5	52,6	19,89	0,6	0,4	-
24.04.2022	2,946	-0,031	159,2	158,6	155,46	156,48	-1,02	24	0	0	72,5	53,3	19,26	0,6	0,4	-
25.04.2022	2,765	-0,014	133,25	132,51	130,16	130,87	-0,71	24	0	0	72,4	50,9	21,48	0,6	0,4	-
Итого:	97,32	0	4651,65	4630,77	4542,14	4573,83	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,32															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	12003,284	340916,81	411190,9	312506,19	390312,17
25.04.2022	12100,604	345568,46	415821,67	317048,33	394886

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:39:02