

#79921#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,384	-0,019	193,23	192,14	188,89	189,62	-0,73	24	0	0	70,9	52,8	18,09	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	3,357	-0,023	201,31	200,31	196,75	197,6	-0,85	24	0	0	71,1	53,9	17,26	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	3,359	-0,025	208,83	207,89	204,12	205	-0,88	24	0	0	71,2	54,6	16,66	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	3,357	-0,027	217,37	216,47	212,51	213,44	-0,93	24	0	0	70,6	54,6	16,01	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	3,183	-0,035	221,59	220,94	216,77	217,87	-1,1	24	0	0	69,5	54,6	14,94	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	3,276	-0,045	224,32	223,76	219,4	220,63	-1,23	24	0	0	70	54,7	15,21	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	3,335	-0,049	234,28	233,79	229	230,36	-1,36	24	0	0	70,9	56	14,86	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	3,278	-0,054	235,91	235,53	230,63	232,04	-1,41	24	0	0	70,9	56,4	14,52	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	3,094	-0,058	234,42	234,17	229,2	230,64	-1,44	24	0	0	70,6	56,8	13,82	0,6	0,4	-
02.04.2024	3,102	-0,056	218,55	218,27	213,7	215,12	-1,42	24	0	0	70,4	55,6	14,85	0,6	0,4	-
03.04.2024	3,315	-0,039	188,73	188,03	184,36	185,48	-1,12	24	0	0	72,1	53,8	18,27	0,6	0,4	-
04.04.2024	3,424	-0,042	199,56	198,8	194,88	196,05	-1,17	24	0	0	72,4	54,6	17,87	0,6	0,4	-
05.04.2024	3,305	-0,047	217,21	216,71	212,33	213,63	-1,3	24	0	0	70,8	54,9	15,87	0,6	0,4	-
06.04.2024	3,27	-0,046	221,07	220,58	216,11	217,44	-1,33	24	0	0	70,7	55,3	15,44	0,6	0,4	-
07.04.2024	3,287	-0,049	225,24	224,75	220,19	221,52	-1,33	24	0	0	70,8	55,6	15,23	0,6	0,4	-
08.04.2024	3,257	-0,049	232,68	232,25	227,48	228,83	-1,35	24	0	0	70,7	56,1	14,61	0,6	0,4	-
09.04.2024	3,108	-0,062	236,16	235,95	230,87	232,4	-1,53	24	0	0	70,8	57	13,81	0,6	0,4	-
10.04.2024	2,212	-0,063	193,48	193,73	189,12	190,61	-1,49	24	0	0	70,8	58,7	12,09	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,611	-0,116	210,11	211,86	205,48	207,61	-2,13	24	0	0	70	66,4	3,62	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,573	-0,128	219,16	221,06	214,32	216,59	-2,27	24	0	0	70	66,6	3,34	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,613	-0,128	220,69	222,58	215,89	218,15	-2,26	24	0	0	69,6	66,1	3,49	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,692	-0,118	218,72	220,44	213,93	216,08	-2,15	24	0	0	69,7	65,8	3,87	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,706	-0,114	213,25	214,91	208,59	210,68	-2,09	24	0	0	69,8	65,8	4	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,66	-0,112	204,88	206,55	200,42	202,51	-2,09	24	0	0	69,6	65,6	3,95	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,687	-0,102	188,24	189,77	184,17	186,11	-1,94	24	0	0	69,5	65,1	4,38	0,6	0,4	-
18.04.2024	2,047	-0,067	167,66	168,07	163,97	165,51	-1,54	24	0	0	69,8	56,9	12,95	0,6	0,4	-
19.04.2024	3,279	-0,027	169,39	168,64	165,59	166,58	-0,99	24	0	0	70,8	50,7	20,08	0,6	0,4	-
20.04.2024	3,229	-0,027	164,03	163,31	160,35	161,35	-1	24	0	0	70,8	50,4	20,44	0,6	0,4	-
21.04.2024	3,181	-0,026	160,01	159,31	156,42	157,41	-0,99	24	0	0	70,8	50,2	20,63	0,6	0,4	-
22.04.2024	3,109	-0,021	156,34	155,56	152,81	153,7	-0,89	24	0	0	71,2	50,6	20,6	0,6	0,4	-
23.04.2024	3,231	-0,026	159,47	158,65	155,74	156,68	-0,94	24	0	0	72,3	51,3	21,02	0,6	0,4	-
Итого:	80,521	0	6355,89	6354,78	6213,99	6257,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,521															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	599,203	37728,08	37601,1	36835,21	37043,57
23.04.2024	679,724	44083,97	43955,88	43049,2	43300,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 15:50:42