

#126186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 33-39, Калининград
4402
7039
ВКТ-7
00211627
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,52	0,016	217,13	214,98	212,17	211,97	0,2	24	0	0	71,3	54,8	16,51	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	3,445	0,009	219,22	217,3	214,23	214,18	0,05	24	0	0	71,4	55,4	16,04	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	3,412	0,003	221,46	219,76	216,45	216,59	-0,14	24	0	0	71,3	55,5	15,77	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	3,394	-0,001	222,95	221,33	217,89	218,16	-0,27	24	0	0	71,3	55,7	15,61	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	3,396	-0,002	233,83	232,3	228,5	228,84	-0,34	24	0	0	71,3	56,4	14,91	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	3,401	-0,006	236,23	234,82	230,9	231,35	-0,45	24	0	0	71,1	56,3	14,8	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	3,375	-0,005	229,09	227,68	223,94	224,38	-0,44	24	0	0	71,1	56	15,15	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	3,431	-0,009	223,44	222,08	218,35	218,89	-0,54	24	0	0	71,2	55,4	15,81	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	3,394	-0,011	214,79	213,52	209,88	210,44	-0,56	24	0	0	71,7	55,5	16,28	0,6	0,4	-
02.04.2025	3,327	-0,018	218,14	217,04	213,16	213,91	-0,75	24	0	0	71,5	55,7	15,79	0,6	0,4	-
03.04.2025	3,368	-0,02	231,63	230,53	226,34	227,09	-0,75	24	0	0	71,5	56,5	15,04	0,6	0,4	-
04.04.2025	3,355	-0,03	227,22	226,32	221,96	222,93	-0,97	24	0	0	71,9	56,6	15,34	0,6	0,4	-
05.04.2025	3,404	-0,022	207,04	205,94	202,18	202,99	-0,81	24	0	0	72,6	55,5	17,02	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,72	-0,013	201,7	200,26	196,73	197,36	-0,63	24	0	0	74,8	55,7	19,06	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,6	-0,019	208,82	207,56	203,79	204,54	-0,75	24	0	0	73,5	55,7	17,84	0,6	0,4	-
08.04.2025	3,438	-0,022	208,52	207,37	203,65	204,41	-0,76	24	0	0	72,2	55,1	17,05	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,375	-0,02	207,57	206,46	202,77	203,53	-0,76	24	0	0	72	55,2	16,82	0,6	0,4	-
10.04.2025	3,439	-0,015	200,54	199,32	195,88	196,53	-0,65	24	0	0	72,4	54,8	17,69	0,6	0,4	-
11.04.2025	3,381	-0,023	214,38	213,36	209,44	210,28	-0,84	24	0	0	71,9	55,5	16,33	0,6	0,4	-
12.04.2025	3,435	-0,026	224,77	223,75	219,6	220,47	-0,87	24	0	0	71,8	56	15,84	0,6	0,4	-
13.04.2025	3,402	-0,034	239,43	238,53	233,93	234,95	-1,02	24	0	0	71,6	56,8	14,76	0,6	0,4	-
14.04.2025	3,309	-0,029	241,92	241,02	236,4	237,34	-0,94	24	0	0	71,5	57,3	14,19	0,6	0,4	-
15.04.2025	3,128	-0,029	238,89	238,12	233,59	234,54	-0,95	24	0	0	70,4	56,8	13,59	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,859	-0,063	252,34	252,67	246,69	248,04	-1,35	24	0	0	70,8	62,9	7,84	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,575	-0,111	235,52	237,13	230,24	232,21	-1,97	24	0	0	70,7	67,6	3,04	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,576	-0,1	220	221,48	215,09	216,91	-1,82	24	0	0	70,7	67,5	3,21	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,573	-0,102	224,63	226,15	219,61	221,49	-1,88	24	0	0	70,6	67,4	3,15	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,573	-0,1	218,6	220,13	213,79	215,66	-1,87	24	0	0	70,2	66,9	3,22	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,564	-0,088	195,79	197,18	191,6	193,31	-1,71	24	0	0	69,1	65,6	3,49	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,622	-0,093	203,21	204,52	198,6	200,33	-1,73	24	0	0	71,1	67,4	3,68	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,654	-0,09	197,62	198,87	193,14	194,8	-1,66	24	0	0	71,2	67,2	3,92	0,6	0,4	-
Итого:	84,445	0	6836,42	6817,48	6680,49	6708,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,445															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1367,047	111070,58	111056,1	108502,31	109256,06
23.04.2025	1451,492	117907	117873,58	115182,8	115964,48

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.04.2025 7:26:03