

#83922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,228	-0,031	165,05	164,32	161,31	162,32	-1,01	24	0	0	71,1	50,8	20,3	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	3,09	-0,041	173,61	173,11	169,7	170,89	-1,19	24	0	0	70,9	52,3	18,56	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	3,164	-0,049	183,23	182,78	179,02	180,36	-1,34	24	0	0	71,4	53,4	18,04	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	3,205	-0,055	198,46	198,15	193,95	195,41	-1,46	24	0	0	71,2	54,3	16,9	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	3,118	-0,057	203,95	203,77	199,41	200,91	-1,5	24	0	0	70,7	54,6	16,02	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	3,099	-0,06	203,28	203,07	198,67	200,2	-1,53	24	0	0	70,9	54,9	15,99	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	3,011	-0,063	206,8	206,69	202,13	203,69	-1,56	24	0	0	71,2	55,9	15,31	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	2,87	-0,058	192,03	191,97	187,75	189,27	-1,52	24	0	0	70,6	54,9	15,71	0,6	0,4	-
02.05.2024	1,764	-0,085	200,92	201,71	196,47	198,26	-1,79	24	0	0	70,2	60,7	9,48	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,542	-0,132	219,97	221,97	215,21	217,53	-2,32	24	0	0	69,4	66,2	3,19	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,576	-0,129	222,64	224,55	217,66	219,91	-2,25	24	0	0	70,8	67,4	3,31	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,545	-0,131	224,07	226,04	219,03	221,34	-2,31	24	0	0	70,8	67,6	3,17	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,545	-0,12	207,02	208,84	202,43	204,59	-2,16	24	0	0	70,2	66,9	3,36	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,557	-0,119	198,93	200,75	194,61	196,75	-2,14	24	0	0	69,6	66	3,55	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,568	-0,118	199,1	200,88	194,74	196,87	-2,13	24	0	0	69,7	66,1	3,61	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,611	-0,116	200,84	202,57	196,42	198,54	-2,12	24	0	0	69,9	66,1	3,79	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,619	-0,115	201,9	203,62	197,47	199,59	-2,12	24	0	0	69,9	66,1	3,8	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,634	-0,109	199,92	201,59	195,59	197,65	-2,06	24	0	0	69,5	65,6	3,89	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,706	-0,106	199,59	201,16	195,25	197,26	-2,01	24	0	0	69,5	65,3	4,24	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,585	-0,112	201,35	203,02	196,94	199	-2,06	24	0	0	69,8	66,2	3,62	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,559	-0,109	204,95	206,66	200,43	202,46	-2,03	24	0	0	70	66,6	3,42	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,603	-0,099	201,66	203,21	197,3	199,2	-1,9	24	0	0	69,4	65,8	3,64	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,561	-0,106	199,12	200,71	194,76	196,71	-1,95	24	0	0	69,8	66,2	3,5	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,553	-0,108	198,52	200,2	194,15	196,17	-2,02	24	0	0	69,8	66,4	3,5	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,529	-0,107	199,49	201,18	195,08	197,09	-2,01	24	0	0	70,2	66,9	3,35	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,625	-0,106	197,81	199,37	193,46	195,43	-1,97	24	0	0	69,7	65,9	3,86	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,547	-0,102	197,66	199,29	193,29	195,24	-1,95	24	0	0	70,2	66,7	3,45	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,398	-0,075	140,88	142,04	137,77	139,17	-1,4	17	7	1	70,2	66,7	3,52	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,549	-0,109	198,03	199,72	193,66	195,66	-2	24	0	0	70,3	66,8	3,48	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,542	-0,115	198,15	199,87	193,79	195,87	-2,08	24	0	0	69,8	66,3	3,46	0,6	0,4	-
Итого:	38,503	0	5938,93	5972,81	5807,45	5863,34	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,503															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	679,724	44083,97	43955,88	43049,2	43300,81
23.05.2024	718,227	50022,9	49928,69	48856,65	49164,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:29:41