

#130749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 33-39, Калининград

4402

7039

ВКТ-7

00211627

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,611	-0,088	194,06	195,33	189,68	191,31	-1,63	24	0	0	71,1	67,4	3,76	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,667	-0,086	195,51	196,74	191,12	192,73	-1,61	24	0	0	71	67	4,02	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,677	-0,091	200,08	201,33	195,53	197,18	-1,65	24	0	0	71,2	67,3	3,97	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,687	-0,087	195,68	196,92	191,28	192,9	-1,62	24	0	0	71	66,9	4,12	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,591	-0,094	202,21	203,58	197,64	199,35	-1,71	24	0	0	71,2	67,7	3,52	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,567	-0,097	203,42	204,81	198,79	200,55	-1,76	24	0	0	71,3	67,9	3,41	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,615	-0,096	204,42	205,74	199,77	201,47	-1,7	24	0	0	71,5	67,9	3,61	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,629	-0,09	208,91	210,18	204,17	205,8	-1,63	24	0	0	71,3	67,7	3,58	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,532	-0,093	208,34	209,7	203,64	205,33	-1,69	24	0	0	71	67,8	3,14	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,509	-0,07	176,94	178	173,04	174,42	-1,38	21	3	1	70	66,5	3,42	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,597	-0,083	205,85	207,01	201,13	202,68	-1,55	24	0	0	71,5	68,1	3,46	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,62	-0,081	203,27	204,45	198,68	200,22	-1,54	24	0	0	71,2	67,6	3,6	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,556	-0,07	175,75	176,85	172,06	173,52	-1,46	24	0	0	67,9	64,2	3,73	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,585	-0,07	184,72	185,75	180,47	181,88	-1,41	24	0	0	71,8	68,1	3,73	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,607	-0,069	185,06	186,12	180,77	182,17	-1,4	24	0	0	72,2	68,3	3,85	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,617	-0,071	184,9	185,95	180,63	182,05	-1,42	24	0	0	72,1	68,2	3,91	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,633	-0,069	184,54	185,58	180,26	181,67	-1,41	24	0	0	72,2	68,2	4	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,662	-0,066	183,49	184,46	179,28	180,64	-1,36	24	0	0	71,8	67,6	4,15	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,649	-0,072	183,87	184,88	179,58	181,01	-1,43	24	0	0	72,3	68,1	4,13	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,596	-0,072	182	183,06	177,78	179,19	-1,41	24	0	0	72,1	68,2	3,86	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,613	-0,06	170,35	171,27	166,45	167,72	-1,27	24	0	0	71,7	67,5	4,15	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,588	-0,054	162,22	163,06	158,58	159,73	-1,15	24	0	0	70,9	66,7	4,15	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,596	-0,058	164,4	165,32	160,71	161,97	-1,26	24	0	0	70,9	66,7	4,2	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,657	-0,054	165,51	166,38	161,74	162,99	-1,25	24	0	0	71,4	66,8	4,54	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,665	-0,056	165,05	165,88	161,29	162,5	-1,21	24	0	0	71,4	66,9	4,58	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,572	-0,025	140,02	140,29	136,9	137,51	-0,61	24	0	1	70,6	66,2	4,43	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,457	0,026	111,35	110,62	108,89	108,42	0,47	24	0	1	70,1	66,3	3,88	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,611	-0,017	153,01	153,23	149,54	150,12	-0,58	24	0	0	71,2	66,9	4,3	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,612	-0,057	156,42	157,19	152,86	154,02	-1,16	24	0	0	71,3	66,8	4,46	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,577	-0,043	158,15	158,84	154,6	155,59	-0,99	24	0	0	71,1	67	4,11	0,6	0,4	-
Итого:	18,155	0	5409,5	5438,52	5286,86	5326,64	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,155															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1451,492	117907	117873,58	115182,8	115964,48
23.05.2025	1469,647	123316,5	123312,1	120469,66	121291,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:51:09