

#7022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,195	-0,01	54,63	54,76	53,4	54,13	-0,73	24	0	1	71,4	48,5	22,95	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,865	-0,012	70,49	70,52	68,88	69,41	-0,53	24	0	0	71,6	58,6	12,96	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,817	-0,013	70,6	70,7	69,01	69,54	-0,53	24	0	0	71,4	59,2	12,24	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,795	-0,03	71,39	71,84	69,75	70,66	-0,91	24	0	0	71,5	59,4	12,15	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,81	-0,031	75,1	75,63	73,42	74,39	-0,97	24	0	0	71,4	59,7	11,77	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,8	-0,019	74,66	74,94	72,98	73,67	-0,69	24	0	0	71,6	60,1	11,52	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,777	-0,016	74,55	74,83	72,87	73,54	-0,67	24	0	0	71,5	60,4	11,17	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,869	-0,009	74,38	74,45	72,7	73,24	-0,54	24	0	0	71,6	59,3	12,35	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,803	-0,004	74,64	74,69	72,96	73,43	-0,47	24	0	0	71,2	59,9	11,36	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,842	-0,004	75,96	75,98	74,28	74,73	-0,45	24	0	0	71,5	59,8	11,66	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,781	-0,007	76,99	77,04	75,25	75,74	-0,49	24	0	0	71,4	60,7	10,75	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,82	-0,003	74,74	74,72	73,06	73,47	-0,41	24	0	0	71,7	60,2	11,54	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,854	-0,002	74,66	74,65	72,98	73,43	-0,45	24	0	0	71,5	59,5	12,02	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,864	-0,002	75,08	75,08	73,4	73,83	-0,43	24	0	0	71,7	59,6	12,08	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,82	-0,008	74,35	74,4	72,67	73,18	-0,51	24	0	0	71,5	59,8	11,66	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,78	-0,007	74,54	74,61	72,86	73,35	-0,49	24	0	0	71,8	60,8	11,04	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,753	-0,01	74,07	74,22	72,39	72,96	-0,57	24	0	0	71,4	60,6	10,85	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,863	-0,005	74,54	74,61	72,86	73,38	-0,52	24	0	0	71,7	59,5	12,2	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,788	-0,012	74,74	74,89	73,06	73,62	-0,56	24	0	0	71,5	60,3	11,19	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,859	-0,011	74,51	74,65	72,83	73,42	-0,59	24	0	0	71,8	59,6	12,23	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,855	-0,016	74,09	74,3	72,41	73,09	-0,68	24	0	0	71,5	59,1	12,35	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,817	-0,026	74,31	74,72	72,63	73,46	-0,83	24	0	0	71,5	59,6	11,9	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,87	-0,022	73,87	74,13	72,19	72,94	-0,75	24	0	0	71,5	58,9	12,59	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,795	-0,034	74,83	75,39	73,13	74,11	-0,98	24	0	0	72,4	60,8	11,64	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,799	-0,008	73,89	73,98	72,21	72,74	-0,53	24	0	0	71,5	60	11,43	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,868	-0,01	72,47	72,47	70,79	71,3	-0,51	24	0	0	71,6	58,9	12,65	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,787	-0,034	71,86	72,31	70,18	71,12	-0,94	24	0	0	71,4	59,4	11,95	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,756	-0,006	72,86	72,88	71,18	71,64	-0,46	24	0	0	71,7	60,7	10,96	0,6	0,4	-
Итого:	23,302	0	2052,8	2057,39	2006,33	2023,52	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,302															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	12100,604	345568,46	415821,67	317048,33	394886
23.05.2022	12123,906	347621,26	417879,06	319054,66	396909,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:52:55