

#7029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,551 | -0,088 | 133,3 | 134,66 | 130,39 | 132,09 | -1,7 | 24 | 0 | 0 | 70 | 65 | 5,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.05.2023 | 0,571 | -0,086 | 135,54 | 136,92 | 132,62 | 134,29 | -1,67 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,7 | 5,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.05.2023 | 0,563 | -0,091 | 137,48 | 138,91 | 134,47 | 136,22 | -1,75 | 24 | 0 | 0 | 70 | 65 | 5,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.05.2023 | 0,644 | -0,089 | 137,94 | 139,27 | 134,88 | 136,64 | -1,76 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 64,4 | 5,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.05.2023 | 0,655 | -0,086 | 138,13 | 139,4 | 135,05 | 136,76 | -1,71 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 64,4 | 5,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.05.2023 | 0,637 | -0,081 | 139,1 | 140,39 | 136,03 | 137,72 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 64,4 | 5,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.05.2023 | 0,589 | -0,087 | 138,63 | 139,95 | 135,55 | 137,27 | -1,72 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 64,9 | 5,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.05.2023 | 0,599 | -0,08 | 138,3 | 139,52 | 135,25 | 136,83 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 64,8 | 5,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.06.2023 | 0,673 | -0,079 | 140,48 | 141,67 | 137,36 | 139 | -1,64 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,4 | 5,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.06.2023 | 0,602 | -0,082 | 139,59 | 140,82 | 136,51 | 138,13 | -1,62 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,6 | 5,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.06.2023 | 0,619 | -0,079 | 140,66 | 141,87 | 137,55 | 139,12 | -1,57 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,8 | 5,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.06.2023 | 0,686 | -0,083 | 140,46 | 141,63 | 137,36 | 138,98 | -1,62 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 64,2 | 5,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.06.2023 | 0,625 | -0,087 | 139,84 | 141,14 | 136,75 | 138,44 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,7 | 5,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.06.2023 | 0,641 | -0,06 | 137,99 | 138,93 | 135 | 136,29 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,5 | 5,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.06.2023 | 0,928 | -0,028 | 98,47 | 98,66 | 96,27 | 96,99 | -0,72 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 60,1 | 10,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.06.2023 | 0,41 | -0,033 | 70,57 | 71 | 68,99 | 69,69 | -0,7 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 63,6 | 6,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.06.2023 | 0,665 | -0,073 | 139,11 | 140,2 | 136,07 | 137,57 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,3 | 5,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.06.2023 | 0,561 | -0,081 | 137,82 | 139,08 | 134,78 | 136,4 | -1,62 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,9 | 4,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.06.2023 | 0,645 | -0,09 | 137,74 | 139,08 | 134,7 | 136,48 | -1,78 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 64,1 | 5,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.06.2023 | 0,643 | -0,085 | 138,06 | 139,37 | 135,03 | 136,74 | -1,71 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,3 | 5,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.06.2023 | 0,667 | -0,086 | 138,68 | 139,95 | 135,6 | 137,34 | -1,74 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 64,2 | 5,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.06.2023 | 0,632 | -0,09 | 141,05 | 142,41 | 137,93 | 139,69 | -1,76 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,6 | 5,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.06.2023 | 0,608 | -0,091 | 140,85 | 142,26 | 137,73 | 139,53 | -1,8 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,8 | 5,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.06.2023 | 0,581 | -0,075 | 130,92 | 132,16 | 128,07 | 129,6 | -1,53 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,7 | 5,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.06.2023 | 0,591 | -0,066 | 125,91 | 126,93 | 123,15 | 124,53 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,5 | 5,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.06.2023 | 0,634 | -0,081 | 134,94 | 136,19 | 131,97 | 133,6 | -1,63 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,4 | 5,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.06.2023 | 0,581 | -0,086 | 132,71 | 134,03 | 129,78 | 131,46 | -1,68 | 24 | 0 | 0 | 70 | 64,8 | 5,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.06.2023 | 0,582 | -0,084 | 133,46 | 134,8 | 130,56 | 132,21 | -1,65 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 64,9 | 5,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.06.2023 | 0,564 | -0,088 | 134 | 135,39 | 131,1 | 132,79 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,8 | 5,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.06.2023 | 0,539 | -0,088 | 136,06 | 137,5 | 133,1 | 134,84 | -1,74 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 65,1 | 4,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.06.2023 | 0,588 | -0,084 | 134,24 | 135,6 | 131,31 | 133,01 | -1,7 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 64,8 | 5,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 19,074 | 0 | 4142,03 | 4179,69 | 4050,91 | 4100,25 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,074 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.05.2023 | 12840,647 | 389338,37 | 459530,35 | 359805 | 437985,13 |
| 23.06.2023 | 12859,721 | 393480,4 | 463710,04 | 363855,91 | 442085,38 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:22:10