

#133379#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 33-39, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00211627	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1472,065	1469,647	2.418

Подпись исполнителя



014 26.05.25 мет
20. мет

#132552#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,634	-0,044	159,63	160,24	156	156,99	-0,99	24	0	0	71,3	66,9	4,47	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,597	-0,049	160,44	161,15	156,8	157,87	-1,07	24	0	0	71,1	66,9	4,22	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,703	0,008	158,34	158,01	154,76	154,82	-0,06	24	0	0	71,2	66,6	4,53	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,484	-0,046	159,77	160,56	156,15	157,25	-1,1	23	1	1	71	67,4	3,53	0,6	0,4
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	44	41,6	2,34	0,6	0,4
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	46,2	43,9	2,22	0,6	0,4
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	68,2	3,45	0,6	0,4
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	68,6	65,2	3,41	0,6	0,4
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	67,6	3,47	0,6	0,4
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	67,9	3,39	0,6	0,4
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	67,3	3,5	0,6	0,4
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	67,9	2,95	0,6	0,4
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	67,9	3,36	0,6	0,4
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	68	3,21	0,6	0,4
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	68	3,26	0,6	0,4
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	67,6	3,23	0,6	0,4
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	67,4	3,43	0,6	0,4
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,5	66,8	3,65	0,6	0,4
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,4	67,1	3,26	0,6	0,4
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,6	67	3,54	0,6	0,4
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71	67,5	3,44	0,6	0,4
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,7	67,5	3,22	0,6	0,4
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,6	67,2	3,39	0,6	0,4
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,3	67,2	3,11	0,6	0,4
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,6	67,4	3,26	0,6	0,4
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,4	67,3	3,16	0,6	0,4
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	68,2	64,7	3,45	0,6	0,4
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	67,5	3,35	0,6	0,4
21.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,4	68	3,4	0,6	0,4
22.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	67,8	3,43	0,6	0,4
23.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,1	67,5	3,59	0,6	0,4
Итого:	-	2,418	-0,131	638,18	639,96	623,71	626,93	-3,22	95	649	-	69,09	65,7	3,39	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	1469,647	123316,5	123312,1	120469,66	121291,12
23.06.2025	1472,065	123954,68	123952,06	121093,37	121918,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения