

#7032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,566	0,004	79,92	79,71	78,24	78,35	-0,11	24	0	0	68	60,7	7,3	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,771	0,005	79,72	79,27	78,04	78,03	0,01	24	0	0	67,9	58,1	9,84	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,786	0,008	79,8	79,32	78,12	78,08	0,04	24	0	0	68	58	10	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,757	0,007	80,35	79,9	78,67	78,62	0,05	24	0	0	68,5	58,9	9,57	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,792	0,004	80,12	79,67	78,44	78,45	-0,01	24	0	0	67,8	57,7	10,09	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,736	0,008	72,98	72,49	71,44	71,38	0,06	24	0	0	67,6	57,5	10,18	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,678	0,007	59,33	58,95	58,24	58,2	0,04	24	0	0	63,6	52,1	11,52	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,777	0,01	69,37	68,9	67,91	67,84	0,07	24	0	0	68,6	57,3	11,33	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,552	0,007	68,01	67,68	66,57	66,53	0,04	24	0	0	68,5	60,3	8,21	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,598	0,009	67,92	67,54	66,48	66,41	0,07	24	0	0	68,4	59,5	8,87	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,589	0,009	67,88	67,48	66,44	66,36	0,08	24	0	0	68,3	59,5	8,74	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,566	0,012	67,6	67,17	66,16	66,06	0,1	24	0	0	68,2	59,8	8,4	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,589	0,014	67,45	66,98	66,02	65,88	0,14	24	0	0	67,7	58,9	8,78	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,582	0,012	67,86	67,38	66,42	66,33	0,09	24	0	0	67,5	58,9	8,61	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,582	0,01	67,39	66,93	65,95	65,87	0,08	24	0	0	67,4	58,8	8,68	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,563	0,011	67,44	67,01	66,04	65,99	0,05	24	0	0	67,1	58,7	8,44	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,563	0,007	67,89	67,45	66,45	66,4	0,05	24	0	0	67,4	59	8,41	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,546	0,008	66,81	66,38	65,38	65,34	0,04	24	0	0	67,1	58,8	8,3	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,546	0,007	66,38	65,96	64,94	64,88	0,06	24	0	0	67,8	59,5	8,28	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,521	0,005	66,87	66,47	65,44	65,4	0,04	24	0	0	67,4	59,5	7,87	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,507	0,009	67,67	67,33	66,24	66,18	0,06	24	0	0	67,6	60	7,54	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,506	0,004	68,39	68,1	66,95	66,97	-0,02	24	0	0	67,2	59,7	7,51	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,475	0,002	68,93	68,7	67,49	67,53	-0,04	24	0	0	67,2	60,2	7,04	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,482	0,002	64,98	64,81	63,71	63,8	-0,09	24	0	0	65,6	58	7,56	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,45	0,001	67,05	66,9	65,66	65,79	-0,13	24	0	0	67,2	60,2	6,93	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,509	0,001	66,07	65,86	64,68	64,81	-0,13	24	0	0	67	59	7,95	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,527	0,001	67,44	67,2	66	66,09	-0,09	24	0	0	67,4	59,3	8,04	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,508	0,003	68,98	68,74	67,54	67,62	-0,08	24	0	0	67,1	59,5	7,58	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,51	0,007	69,77	69,55	68,33	68,38	-0,05	24	0	0	67,3	59,8	7,48	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,543	0,001	68,94	68,71	67,5	67,6	-0,1	24	0	0	67	59	8,09	0,6	0,4	-
Итого:	17,677	0	2089,31	2078,54	2045,49	2045,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,677															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	11496,66	317144,41	387795,66	289288,72	367202,52
23.07.2021	11514,337	319233,72	389874,2	291334,21	369247,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:45:56