

# #7020#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7039  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211627  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,746	-0,005	73,89	73,9	72,24	72,65	-0,41	24	0	0	70,8	60,2	10,62	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,689	-0,006	78,76	78,88	77,05	77,49	-0,44	24	0	0	71	61,8	9,25	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,633	-0,028	78,97	79,46	77,23	78,06	-0,83	24	0	0	70,6	61,8	8,81	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,656	-0,012	66,08	66,3	64,63	65,23	-0,6	24	0	0	69,7	59	10,67	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,712	0,001	79,33	79,17	77,63	77,81	-0,18	24	0	0	70	60,7	9,27	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,67	0	76,31	76,11	74,54	74,8	-0,26	24	0	0	70,3	61,2	9,17	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,652	-0,001	71,1	71	69,54	69,8	-0,26	24	0	0	70	60,4	9,57	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,568	-0,021	71,08	71,49	69,54	70,27	-0,73	24	0	0	69,9	61,1	8,75	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,626	-0,002	71,16	71,08	69,63	69,88	-0,25	24	0	0	69,8	60,6	9,18	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,646	0	71,43	71,24	69,79	70,03	-0,24	24	0	0	70,1	60,7	9,41	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,685	-0,001	71,39	71,17	69,77	69,99	-0,22	24	0	0	70	60,1	9,96	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,632	0,001	71,09	70,94	69,48	69,72	-0,24	24	0	0	70,1	60,9	9,27	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,651	0	71,54	71,44	69,97	70,23	-0,26	24	0	0	69,9	60,4	9,48	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,705	0	70,71	70,62	69,22	69,45	-0,23	24	0	0	69,4	59,1	10,34	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,662	-0,002	70,55	70,55	69,08	69,41	-0,33	24	0	0	68,6	58,8	9,81	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,656	-0,002	70,16	70,2	68,72	69,06	-0,34	24	0	0	68,3	58,4	9,83	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,746	-0,001	69,64	69,66	68,2	68,6	-0,4	24	0	0	68,2	57	11,23	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,417	0,034	34,02	33,12	33,37	32,67	0,7	24	0	1	65,7	54,4	11,29	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,741	0	71,16	70,97	69,72	69,92	-0,2	24	0	0	67,9	57,2	10,74	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,728	0	72,21	72,07	70,77	70,92	-0,15	24	0	0	68,4	58	10,39	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,705	0,001	72,49	72,43	71,04	71,31	-0,27	24	0	0	68,1	58	10,14	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,726	-0,018	71,8	72,16	70,34	71,05	-0,71	24	0	0	68	57,1	10,83	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,73	-0,001	70,58	70,49	69,14	69,4	-0,26	24	0	0	68,2	57,4	10,73	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,705	0,002	71,76	71,51	70,32	70,38	-0,06	24	0	0	68,3	58,2	10,05	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,718	0,006	71,24	70,91	69,8	69,81	-0,01	24	0	0	67,9	57,7	10,24	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,77	0,007	72,41	72,06	70,96	70,96	0	24	0	0	68,2	57,4	10,85	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,64	0,003	72,88	72,72	71,42	71,56	-0,14	24	0	0	68,1	59	9,04	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,61	0	73,26	73,15	71,76	71,95	-0,19	24	0	0	68,3	59,6	8,62	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,575	0	73,23	73,07	71,75	71,88	-0,13	24	0	0	68,2	60,1	8,12	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,644	0,001	73,1	72,93	71,66	71,74	-0,08	24	0	0	67,7	58,7	9,03	0,6	0,4	-
Итого:	20,044	0	2133,33	2130,8	2088,31	2096,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,044															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	12145,65	349949,48	420216,78	321331,7	399207,58
23.07.2022	12165,694	352082,81	422347,58	323420,01	401303,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 8:01:09