

#90523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,495	-0,121	208,4	210,23	203,79	205,96	-2,17	24	0	0	70,1	67	3,09	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,484	-0,122	207,89	209,76	203,29	205,46	-2,17	24	0	0	70,2	67,2	3,04	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,506	-0,121	207,62	209,45	202,99	205,16	-2,17	24	0	0	70,3	67,1	3,18	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,465	-0,107	189,02	190,72	184,85	186,82	-1,97	24	0	0	70,2	67	3,21	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,485	-0,105	179,96	181,57	175,98	177,94	-1,96	24	0	0	70	66,5	3,46	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,434	-0,106	183,32	185,04	179,28	181,27	-1,99	24	0	0	70,1	67	3,12	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,449	-0,102	184,23	185,9	180,19	182,12	-1,93	24	0	0	69,9	66,8	3,16	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,429	-0,103	183,61	185,32	179,58	181,55	-1,97	24	0	0	70,1	67	3,08	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,509	-0,104	185,63	187,26	181,52	183,47	-1,95	24	0	0	70,3	66,8	3,48	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,473	-0,103	183,98	185,63	179,96	181,88	-1,92	24	0	0	70	66,7	3,3	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,475	-0,103	187,11	188,78	182,98	184,93	-1,95	24	0	0	70,2	66,9	3,29	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,487	-0,106	186	187,63	181,93	183,89	-1,96	24	0	0	69,8	66,5	3,36	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,433	-0,108	188,97	190,67	184,83	186,82	-1,99	24	0	0	69,9	66,8	3,03	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,505	-0,107	188,91	190,56	184,73	186,7	-1,97	24	0	0	70,1	66,7	3,4	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,488	-0,109	204,09	205,82	199,7	201,7	-2	24	0	0	69,4	66,4	3,06	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,427	-0,139	219,04	221,13	214,16	216,54	-2,38	24	0	0	70,4	67,6	2,7	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,483	-0,132	216,41	218,42	211,66	213,96	-2,3	24	0	0	70	67	2,96	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,425	-0,137	214,72	216,78	209,94	212,32	-2,38	24	0	0	70,2	67,4	2,75	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,436	-0,129	213,39	215,42	208,7	210,95	-2,25	24	0	0	70,2	67,5	2,77	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,451	-0,138	217,15	219,22	212,37	214,73	-2,36	24	0	0	70	67,2	2,85	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,431	-0,14	214,39	216,43	209,62	212,01	-2,39	24	0	0	70	67,2	2,79	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,437	-0,132	214,83	216,86	210,08	212,37	-2,29	24	0	0	70,2	67,4	2,77	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,432	-0,134	212,81	214,81	208,08	210,39	-2,31	24	0	0	70,2	67,4	2,77	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,388	-0,142	218,5	220,65	213,68	216,08	-2,4	24	0	0	70,3	67,7	2,53	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,377	-0,143	217,58	219,72	212,81	215,23	-2,42	24	0	0	69,6	67,1	2,48	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,398	-0,139	218,91	221,09	214,17	216,58	-2,41	24	0	0	69,6	67	2,58	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,442	-0,141	222,02	224,18	217,14	219,57	-2,43	24	0	0	70,2	67,5	2,74	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,462	-0,144	224,84	227	219,87	222,33	-2,46	24	0	0	70,4	67,5	2,81	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,426	-0,143	221,8	223,96	216,89	219,34	-2,45	24	0	0	70,2	67,5	2,68	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,362	-0,143	220,43	222,63	215,6	218,02	-2,42	24	0	0	70,1	67,7	2,4	0,6	0,4	-
Итого:	13,494	0	6135,56	6192,64	6000,37	6066,09	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,494															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	734,408	56382,59	56344,12	55075,82	55449,15
23.07.2024	747,902	62518,15	62536,76	61076,19	61515,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 15:17:54