#142230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель	ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя	Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента	4402
Порядковый номер	7039
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00211627
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2025	0,546	-0,068	188,12	189,15	183,91	185,27	-1,36	24	0	0	70,6	67,2	3,44	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,536	-0,063	187,31	188,33	183,2	184,53	-1,33	24	0	0	70	66,6	3,37	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,496	-0,068	184,34	185,45	180,29	181,69	-1,4	24	0	0	70,1	66,9	3,22	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,509	-0,071	182,94	184,01	178,91	180,34	-1,43	24	0	0	69,9	66,6	3,34	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,555	-0,069	185,24	186,31	181,15	182,56	-1,41	24	0	0	70,1	66,6	3,53	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,583	-0,07	184,03	185,08	179,96	181,36	-1,4	24	0	0	70,1	66,4	3,71	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,495	-0,08	187,84	189,04	183,65	185,17	-1,52	24	0	0	70,4	67,2	3,21	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,5	-0,086	187,12	188,46	183,01	184,62	-1,61	24	0	0	70,3	67	3,29	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,433	-0,087	186,95	188,31	182,81	184,43	-1,62	24	0	0	70,2	67,3	2,92	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,532	-0,085	186,27	187,55	182,17	183,78	-1,61	24	0	0	70,1	66,6	3,48	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,537	-0,085	187,8	189,08	183,62	185,22	-1,6	24	0	0	70,5	67	3,46	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,487	-0,08	188,7	189,95	184,53	186,07	-1,54	24	0	0	70,1	66,9	3,16	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,553	-0,077	188,92	190,08	184,74	186,25	-1,51	24	0	0	70,1	66,6	3,49	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,484	-0,073	188,24	189,45	184,1	185,54	-1,44	24	0	0	70,2	67,1	3,1	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,508	-0,083	189,69	190,99	185,5	187,07	-1,57	24	0	0	70,5	67,2	3,26	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,486	-0,095	190,82	192,25	186,57	188,3	-1,73	24	0	0	70,5	67,3	3,19	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,499	-0,095	189,67	191,11	185,49	187,23	-1,74	24	0	0	69,9	66,7	3,27	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,482	-0,091	185,6	186,97	181,5	183,2	-1,7	24	0	0	70	66,7	3,26	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,503	-0,089	185,96	187,28	181,83	183,47	-1,64	24	0	0	70,4	67	3,34	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,498	-0,084	185,66	186,96	181,57	183,19	-1,62	24	0	0	70	66,7	3,3	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,506	-0,076	184,67	185,83	180,55	182,02	-1,47	24	0	0	70,4	67	3,32	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,516	-0,076	184,91	186,04	180,79	182,27	-1,48	24	0	0	70,2	66,9	3,36	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,581	-0,071	187,1	188,18	182,96	184,39	-1,43	24	0	0	70,4	66,8	3,65	0,6	0,4	-
Итого:	11,825	0	4297,9	4325,86	4202,81	4237,97	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,825															

Общее время работы системы, ч	552
Период нормальной работы системы, ч	552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.06.2025	1475,809	125148,3	125151,51	122259,95	123092,73
23.07.2025	1487,634	129446,2	129477,37	126462,76	127330,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 6:51:53