

#92738#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,411	-0,134	218,45	220,59	213,67	216,01	-2,34	24	0	0	70,2	67,6	2,62	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,391	-0,144	219,31	221,44	214,45	216,86	-2,41	24	0	0	70,3	67,7	2,54	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,396	-0,14	218,95	221,09	214,15	216,54	-2,39	24	0	0	70,1	67,5	2,56	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,412	-0,14	217,83	219,95	213,02	215,43	-2,41	24	0	0	70,1	67,4	2,66	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,376	-0,136	212,91	215,01	208,27	210,6	-2,33	24	0	0	69,7	67,2	2,52	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,443	-0,135	215,01	217,07	210,31	212,65	-2,34	24	0	0	69,8	67	2,81	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,439	-0,124	213,21	215,19	208,6	210,82	-2,22	24	0	0	69,6	66,8	2,78	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,427	-0,13	214,85	216,86	210,12	212,39	-2,27	24	0	0	70	67,2	2,72	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,387	-0,099	201,52	203,04	197,08	198,86	-1,78	24	0	0	70	67,5	2,53	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,427	-0,107	215,7	217,41	210,94	212,94	-2	24	0	0	70,1	67,5	2,62	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,449	-0,119	216,11	217,99	211,38	213,52	-2,14	24	0	0	69,9	67,1	2,76	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,394	-0,119	211,6	213,55	206,95	209,1	-2,15	24	0	0	70,2	67,6	2,57	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,466	-0,121	213,25	215,16	208,58	210,75	-2,17	24	0	0	70	67,1	2,89	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,389	-0,067	116,49	117,74	114	115,43	-1,43	24	0	0	69,5	65,3	4,17	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,399	-0,053	60,63	61,61	59,33	60,58	-1,25	24	0	0	68,8	60,8	7,98	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,419	-0,029	60,22	60,83	58,94	59,79	-0,85	24	0	0	68,8	60,8	7,97	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,447	-0,029	59,74	60,41	58,46	59,39	-0,93	24	0	0	68,8	60,3	8,53	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,414	-0,038	59,48	60,27	58,22	59,24	-1,02	24	0	0	68,6	60,4	8,19	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,435	-0,038	57,25	58,06	56,03	57,1	-1,07	24	0	0	68,5	59,6	8,86	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,448	-0,04	59,1	59,89	57,82	58,86	-1,04	24	0	0	68,9	60,2	8,77	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,438	-0,039	59,22	60,04	57,96	59,04	-1,08	24	0	0	68,9	60,2	8,67	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,435	-0,034	57,13	57,84	55,88	56,88	-1	24	0	0	68,8	60	8,81	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,435	-0,041	60,11	60,93	58,82	59,87	-1,05	24	0	0	69,2	60,7	8,42	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,45	-0,038	60,43	61,23	59,16	60,18	-1,02	24	0	0	69,2	60,6	8,59	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,451	-0,038	62,03	62,83	60,73	61,77	-1,04	24	0	0	69	60,6	8,42	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,437	-0,034	61,31	62,06	59,99	61,01	-1,02	24	0	0	69,1	60,8	8,3	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,459	-0,033	61,18	61,91	59,9	60,86	-0,96	24	0	0	69,2	60,6	8,57	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,426	-0,033	60,07	60,8	58,79	59,74	-0,95	24	0	0	69	60,8	8,22	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,407	-0,037	58,72	59,49	57,46	58,49	-1,03	24	0	0	69	60,8	8,17	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,436	-0,062	105,92	106,97	103,61	104,97	-1,36	24	0	0	68,9	63,9	5,01	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,529	-0,055	211,72	212,62	207,03	208,24	-1,21	24	0	0	70,3	67,4	2,92	0,6	0,4	-
Итого:	13,272	0	4119,45	4159,88	4029,65	4077,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,272															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	747,902	62518,15	62536,76	61076,19	61515,24
23.08.2024	761,174	66637,6	66696,64	65105,84	65593,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:32:23