

#7023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,504	-0,032	40,08	40,73	39,22	40,15	-0,93	24	0	0	69,1	55	14,09	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,506	-0,038	41,24	42,03	40,3	41,39	-1,09	24	0	0	69,4	55,4	14,02	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,517	-0,023	38,31	38,92	37,5	38,36	-0,86	24	0	0	69,2	54,2	15	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,481	-0,022	36,81	37,37	36,07	36,84	-0,77	24	0	1	69,2	54,7	14,47	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,524	-0,032	37,05	37,78	36,26	37,28	-1,02	24	0	0	69,5	53,4	16,01	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,516	-0,023	32,65	33,29	31,95	32,85	-0,9	24	0	1	69,1	51,4	17,61	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,624	-0,012	32,15	32,61	31,49	32,26	-0,77	24	0	1	69,1	48,1	21	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,566	-0,005	37,82	38,03	37,03	37,55	-0,52	24	0	0	69,2	53,2	16,01	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,658	-0,002	36,36	36,52	35,63	36,07	-0,44	24	0	0	69,1	50	19,09	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,584	-0,004	31,02	31,32	30,36	30,96	-0,6	24	0	1	68,6	48,5	20,15	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,612	0	26,67	26,97	26,17	26,69	-0,52	24	0	0	68,6	44,3	24,23	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,646	-0,005	26,56	26,96	25,99	26,71	-0,72	24	0	1	68,9	42,9	26,04	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,688	-0,002	32,02	32,25	31,33	31,9	-0,57	24	0	1	69,2	46,4	22,81	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,691	-0,001	36,07	36,23	35,32	35,8	-0,48	24	0	0	69,2	49	20,21	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,705	-0,001	35,78	35,96	35,04	35,54	-0,5	24	0	0	69,2	48,5	20,73	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,685	-0,003	35,01	35,21	34,24	34,82	-0,58	24	0	0	69	48,2	20,83	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,71	-0,002	33,96	34,17	33,24	33,8	-0,56	24	0	0	68,8	46,7	22,11	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,678	-0,006	33,57	33,85	32,83	33,47	-0,64	24	0	0	69	47,4	21,55	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,705	-0,005	32,75	33,01	32,03	32,66	-0,63	24	0	0	69,3	46,3	22,93	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,657	-0,006	33,74	34	33,01	33,62	-0,61	24	0	0	69,3	48,6	20,76	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,652	-0,005	33,51	33,86	32,79	33,44	-0,65	24	0	0	69,2	48,5	20,75	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,591	-0,008	33,08	33,43	32,36	33,01	-0,65	24	0	0	69,1	50	19,16	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,649	-0,009	33,19	33,57	32,47	33,19	-0,72	24	0	0	69,4	48,4	20,98	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,617	-0,018	32,91	33,37	32,17	32,96	-0,79	24	0	0	69,4	49,2	20,22	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,638	-0,015	31,74	32,23	31,03	31,89	-0,86	24	0	1	69,2	47,4	21,79	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,688	-0,009	29,92	30,24	29,27	29,9	-0,63	24	0	0	69	44,6	24,4	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,634	-0,009	31,22	31,58	30,53	31,21	-0,68	24	0	1	69,2	47,4	21,78	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,634	-0,008	27,56	28,03	27	27,76	-0,76	24	0	1	68,6	44	24,64	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,631	-0,011	28,1	28,53	27,5	28,25	-0,75	24	0	1	69,5	45,3	24,16	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,656	-0,003	25,36	25,71	24,83	25,48	-0,65	24	0	1	68,9	41,5	27,4	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,628	-0,005	27,44	27,82	26,89	27,55	-0,66	24	0	0	69,2	44,7	24,51	0,6	0,4	-
Итого:	19,275	0	1023,65	1035,58	1001,85	1023,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,275															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	12182,046	353935,72	424204,7	325234,78	403131,03
23.09.2022	12201,321	354959,37	425240,28	326236,63	404154,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:43:11