

#34702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,555	-0,041	120,62	121,26	117,97	118,96	-0,99	24	0	0	69,7	64,5	5,23	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,6	-0,018	120,66	121,01	118,07	118,73	-0,66	24	0	0	69,3	63,9	5,4	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,586	-0,023	126,07	126,44	123,3	124,02	-0,72	24	0	0	69,9	64,8	5,1	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,591	-0,027	126,31	126,68	123,48	124,22	-0,74	24	0	0	70,3	65,2	5,12	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,573	-0,032	126,58	127,03	123,76	124,59	-0,83	24	0	0	70,1	65	5,04	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,6	-0,035	128,27	128,78	125,45	126,31	-0,86	24	0	0	69,7	64,5	5,19	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,603	-0,035	127,22	127,83	124,53	125,48	-0,95	24	0	0	68,6	63,3	5,29	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,597	-0,024	126,32	126,78	123,64	124,39	-0,75	24	0	0	69,3	64,2	5,19	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,587	-0,034	125,04	125,55	122,32	123,16	-0,84	24	0	0	69,8	64,6	5,2	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,602	-0,031	125,77	126,3	123,1	123,91	-0,81	24	0	0	69,5	64,3	5,27	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,617	-0,04	125,28	125,89	122,56	123,55	-0,99	24	0	0	69,6	64,1	5,5	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,571	-0,05	126,76	127,49	123,98	125,05	-1,07	24	0	0	69,8	64,7	5,12	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,58	-0,027	127,91	128,29	125,09	125,85	-0,76	24	0	0	69,7	64,7	5	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,548	-0,028	128,79	129,22	125,92	126,7	-0,78	24	0	0	69,9	65,2	4,71	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,561	-0,048	125,71	126,51	122,99	124,12	-1,13	24	0	0	69,8	64,7	5,1	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,547	-0,04	125,85	126,47	123,08	124,04	-0,96	24	0	0	69,8	64,9	4,9	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,584	-0,025	127,31	127,71	124,52	125,26	-0,74	24	0	0	69,9	64,8	5,03	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,592	-0,026	125,87	126,33	123,18	123,94	-0,76	24	0	0	69,6	64,4	5,16	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,538	-0,039	128,25	128,85	125,41	126,33	-0,92	24	0	0	69,9	65,1	4,74	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,554	-0,036	125,07	125,66	122,36	123,28	-0,92	24	0	0	69	64,1	4,97	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,563	-0,042	128,9	129,53	126,02	127,03	-1,01	24	0	0	69,9	65	4,93	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,555	-0,043	126,3	127,01	123,54	124,6	-1,06	24	0	0	69,8	64,8	5,03	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,534	-0,049	124,27	125,16	121,6	122,76	-1,16	24	0	0	69,7	64,7	4,95	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,626	-0,027	123,88	124,3	121,23	121,99	-0,76	24	0	0	69,6	64	5,51	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,652	-0,022	125,04	125,4	122,35	123,04	-0,69	24	0	0	69,8	64,1	5,65	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,567	-0,033	125,78	126,31	123,07	123,9	-0,83	24	0	0	69,6	64,6	5	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,533	-0,043	127,1	127,77	124,36	125,33	-0,97	24	0	0	69,7	65	4,76	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,622	-0,04	125,69	126,32	122,99	123,96	-0,97	24	0	0	69,7	64,1	5,53	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,56	-0,049	126,25	127	123,49	124,59	-1,1	24	0	0	69,8	64,7	5,05	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,542	-0,049	127,1	127,95	124,36	125,49	-1,13	24	0	0	69,7	64,7	4,92	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,561	-0,049	126,03	126,87	123,32	124,44	-1,12	24	0	0	69,9	64,8	5,11	0,6	0,4	-
Итого:	17,901	0	3906	3923,7	3821,04	3849,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,901															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	0,358	68,35	68,6	66,91	67,35
23.09.2023	18,259	3974,35	3992,3	3887,95	3916,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:58:24