

#7040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,673	-0,005	27,97	28,33	27,4	28,05	-0,65	24	0	1	69,2	43,6	25,61	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,732	-0,007	27,62	27,96	27,04	27,74	-0,7	24	0	1	69,2	41,2	27,99	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,707	-0,003	26,23	26,6	25,68	26,36	-0,68	24	0	1	68,9	40,4	28,53	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,738	-0,006	25,35	25,77	24,82	25,58	-0,76	24	0	1	68,8	38,1	30,71	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,679	-0,004	23,08	23,53	22,58	23,38	-0,8	24	0	1	68,1	36,7	31,36	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,757	-0,002	49,83	50,03	48,83	49,36	-0,53	24	0	1	68	51,9	16,03	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,778	-0,015	84,53	84,84	82,85	83,5	-0,65	24	0	0	67,8	57,9	9,81	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,797	-0,027	84,85	85,31	83,12	83,99	-0,87	24	0	0	68	57,9	10,16	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,837	-0,027	77,71	78,21	76,23	77,12	-0,89	24	0	0	66	54,5	11,55	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,781	-0,029	88,07	88,59	86,27	87,18	-0,91	24	0	0	68,2	58,6	9,64	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,488	-0,037	61,94	63,13	60,64	62,07	-1,43	24	0	1	69	59,7	9,3	0,6	0,4	-
Итого:	7,967	0	577,18	582,3	565,46	574,33	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,967															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	12201,321	354959,37	425240,28	326236,63	404154,39
04.10.2022	12209,288	355536,55	425822,58	326802,09	404728,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:47:34