

#6973#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7871  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207023  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	3,258	-0,17	164,53	167,04	160,39	164,74	-4,35	24	0	0	75,3	53,9	21,47	0,6	0,3	2
25.01.2021	3,221	-0,167	160,36	162,8	156,35	160,63	-4,28	24	0	0	75,2	53,4	21,76	0,6	0,3	1,4
26.01.2021	3,353	-0,175	164,14	166,57	159,88	164,24	-4,36	24	0	0	76,8	54,6	22,16	0,6	0,3	1,5
27.01.2021	3,385	-0,177	163,6	165,99	159,31	163,68	-4,37	24	0	0	77,1	54,7	22,44	0,6	0,3	1,5
28.01.2021	3,252	-0,166	157,64	159,98	153,55	157,75	-4,2	24	0	0	76,6	54,3	22,36	0,6	0,3	-0,9
29.01.2021	3,657	-0,177	160,28	162,33	155,66	159,87	-4,21	24	0	0	81,4	56,7	24,72	0,6	0,3	-4,4
30.01.2021	3,712	-0,184	166,19	168,33	161,38	165,74	-4,36	24	0	0	81,7	57,4	24,23	0,6	0,3	-0,2
31.01.2021	3,716	-0,187	166,36	168,53	161,59	165,99	-4,4	24	0	0	81	56,8	24,23	0,6	0,3	0
01.02.2021	3,671	-0,182	162,63	164,72	157,93	162,24	-4,31	24	0	0	81,5	57,1	24,48	0,6	0,3	-3,1
02.02.2021	3,766	-0,187	163,48	165,46	158,6	162,86	-4,26	24	0	0	83,1	58,1	24,99	0,6	0,3	-3,2
03.02.2021	3,656	-0,19	168,15	170,34	163,25	167,67	-4,42	24	0	0	81,8	58,1	23,64	0,6	0,3	-0,6
04.02.2021	3,813	-0,186	163,16	165,04	158,16	162,4	-4,24	24	0	0	84	58,6	25,37	0,6	0,3	-4,4
05.02.2021	4,036	-0,199	167,33	169,18	161,91	166,28	-4,37	24	0	0	86,9	60,6	26,23	0,6	0,3	-4,4
06.02.2021	4,209	-0,186	157,97	159,41	152,62	156,72	-4,1	24	0	0	89,2	60,4	28,85	0,6	0,3	-12,8
07.02.2021	4,317	-0,183	156,68	157,93	151,21	155,21	-4	24	0	0	90,6	60,8	29,82	0,6	0,3	-14,3
08.02.2021	4,27	-0,189	155,94	157,27	150,5	154,56	-4,06	24	0	0	90,7	61	29,67	0,6	0,3	-11,3
09.02.2021	4,33	-0,205	164,74	166,21	158,97	163,24	-4,27	24	0	0	90,8	62,3	28,56	0,6	0,3	-9
10.02.2021	4,259	-0,18	152,31	153,57	147,01	150,98	-3,97	24	0	0	90,6	60,3	30,26	0,6	0,3	-14
11.02.2021	4,28	-0,184	152,6	153,92	147,28	151,31	-4,03	24	0	0	91	60,6	30,36	0,6	0,3	-11,1
12.02.2021	4,108	-0,193	156,67	158,18	151,23	155,4	-4,17	24	0	0	90,2	61,7	28,51	0,6	0,3	-9,6
13.02.2021	3,687	-0,194	161,51	163,53	156,53	160,82	-4,29	24	0	0	84,6	59,8	24,86	0,6	0,3	-0,1
14.02.2021	3,674	-0,197	166,88	169,12	161,98	166,43	-4,45	24	0	0	82,2	58,2	23,98	0,6	0,3	0,6
15.02.2021	3,651	-0,21	168,08	170,33	162,86	167,35	-4,49	24	0	0	85,2	61,4	23,77	0,6	0,3	-1,7
16.02.2021	3,62	-0,203	163,26	165,39	158,19	162,57	-4,38	24	0	0	84,8	60,6	24,21	0,6	0,3	-3,5
17.02.2021	3,655	-0,191	160,18	162,17	155,2	159,45	-4,25	24	0	0	84,9	60	24,86	0,6	0,3	-7,1
18.02.2021	3,788	-0,19	154,33	156,1	149,29	153,43	-4,14	24	0	0	87,3	60,6	26,72	0,6	0,3	-10,8
19.02.2021	3,633	-0,193	157,79	159,79	152,83	157,06	-4,23	24	0	0	85,5	60,4	25,12	0,6	0,3	-5,1
20.02.2021	3,303	-0,192	168,66	171,24	164,12	168,6	-4,48	24	0	0	78,5	57,2	21,38	0,6	0,3	2,8
21.02.2021	3,083	-0,193	169,83	172,63	165,46	170,04	-4,58	24	0	0	76,3	56,4	19,89	0,6	0,3	4,5
22.02.2021	3,074	-0,181	166,45	169,17	162,3	166,74	-4,44	24	0	0	75,4	55,3	20,15	0,6	0,3	4,6
23.02.2021	3,131	-0,18	168,37	171,08	164,16	168,65	-4,49	24	0	0	75,4	55,1	20,28	0,6	0,3	-
Итого:	114,568	0	5030,1	5093,35	4879,7	5012,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,568															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	360,532	19732,79	20017,77	19268,67	19754,67
23.02.2021	475,1	24762,89	25111,12	24148,37	24767,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2021 9:06:26