

#70465#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: ЖЭУ№7

Адрес: Севастьянова,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.01.2024	72,07	53,17	18,9	181,44	177,25	181,88	179,45	-2,2	6	3	3,262	-0,071	24	0	
24.01.2024	71,09	51,97	19,12	177,06	173,05	177,53	175,26	-2,21	6	3	3,223	-0,069	24	0	
25.01.2024	71,56	52,25	19,31	175,29	171,3	175,68	173,44	-2,14	6	3	3,224	-0,067	24	0	
26.01.2024	75,25	54,57	20,68	177,61	173,14	177,8	175,31	-2,17	6	3	3,489	-0,076	24	0	
27.01.2024	73,92	53,9	20,02	179,53	175,2	179,87	177,41	-2,21	6	3	3,421	-0,075	24	0	
28.01.2024	73,63	53,57	20,06	181,13	176,77	181,6	179,13	-2,36	6	3	3,451	-0,081	24	0	
29.01.2024	74,49	54,33	20,16	179,7	175,25	180,1	177,62	-2,37	6	3	3,436	-0,083	24	0	
30.01.2024	73,04	53,23	19,81	175,79	171,63	176,04	173,67	-2,04	6	3	3,32	-0,066	24	0	
31.01.2024	72,36	52,75	19,61	173,65	169,6	174,02	171,72	-2,12	6	3	3,242	-0,07	24	0	
01.02.2024	71,9	52,47	19,43	175,94	171,89	176,7	174,41	-2,52	6	3	3,241	-0,087	24	0	
02.02.2024	72,88	53,48	19,4	180,58	176,29	181,05	178,61	-2,32	6	3	3,325	-0,078	24	0	
03.02.2024	71,15	52,68	18,47	184,45	180,28	185,09	182,66	-2,38	6	3	3,234	-0,079	24	0	
04.02.2024	70,56	51,28	19,28	177,08	173,13	177,61	175,36	-2,23	6	3	3,25	-0,07	24	0	
05.02.2024	71,41	52,12	19,29	178,3	174,25	178,79	176,5	-2,25	6	3	3,272	-0,073	24	0	
06.02.2024	73,65	53,93	19,72	179,68	175,36	180,03	177,56	-2,2	6	3	3,369	-0,076	24	0	
07.02.2024	73,95	53,75	20,2	179,67	175,3	180,03	177,6	-2,3	6	3	3,446	-0,08	24	0	
08.02.2024	77,19	55,71	21,48	182,08	177,3	182,24	179,6	-2,3	6	3	3,71	-0,083	24	0	
09.02.2024	77,66	55,96	21,7	180,22	175,44	180,39	177,77	-2,33	6	3	3,71	-0,085	24	0	
10.02.2024	77,75	56,18	21,57	183,4	178,54	183,56	180,86	-2,32	6	3	3,751	-0,086	24	0	
11.02.2024	75	54,81	20,19	182,24	177,71	182,6	180,01	-2,3	6	3	3,491	-0,08	24	0	
12.02.2024	71,14	52,65	18,49	180	175,91	180,67	178,33	-2,42	6	3	3,155	-0,08	24	0	
13.02.2024	70,72	51,63	19,09	175,4	171,48	175,91	173,72	-2,24	6	3	3,186	-0,072	24	0	
14.02.2024	70,93	52,35	18,58	180,9	176,81	181,5	179,15	-2,34	6	3	3,194	-0,075	24	0	
15.02.2024	70,89	52,42	18,47	182,82	178,7	183,44	181,05	-2,35	6	3	3,209	-0,076	24	0	
16.02.2024	70,7	53,31	17,39	193,91	189,56	194,78	192,17	-2,61	6	3	3,192	-0,093	24	0	
17.02.2024	70,56	52,22	18,34	183,55	179,46	184,29	181,9	-2,44	6	3	3,193	-0,084	24	0	
18.02.2024	73,28	53,68	19,6	181,37	177,04	181,79	179,32	-2,28	6	3	3,377	-0,078	24	0	
19.02.2024	75,1	54,77	20,33	184,29	179,71	184,65	182,03	-2,32	6	3	3,558	-0,084	24	0	
20.02.2024	74,2	54,71	19,49	185,75	181,22	186,28	183,65	-2,43	6	3	3,428	-0,088	24	0	
21.02.2024	70,88	52,59	18,29	185,62	181,46	186,37	183,95	-2,49	6	3	3,22	-0,084	24	0	
22.02.2024	70,64	52,96	17,68	187	182,83	187,8	185,33	-2,5	6	3	3,133	-0,086	24	0	
23.02.2024	69,59	52,56	17,03	190,07	185,92	191,03	188,54	-2,62	6	3	3,06	-0,089	24	0	
Итого:				5795,5	5658,78	5811,1	5733,09	-74,31			106,772	-2,524	768	0	
Средние:	72,78	53,37	19,41						6	3					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/01/2424:00	36081,6	35237,27	36206,27	35630,59	-393,32	475,69	-13,433	6564	0
23/02/2424:00	41877,12	40896,05	42017,39	41363,68	-467,63	582,462	-15,957	7332	0
Итого:	5795,52	5658,78	5811,12	5733,09	-74,31	106,772	-2,524	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7422ч

Представитель абонента:

Представитель теплоснабж.организации

