

#6972#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7871
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207023
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,818	-0,18	170,34	173,27	166,34	170,85	-4,51	24	0	0	72,5	54,4	18,12	0,6	0,3	8,2
25.02.2021	2,741	-0,168	167,99	171,06	164,39	168,93	-4,54	24	0	0	69,1	51,3	17,78	0,6	0,3	10,7
26.02.2021	2,702	-0,157	158,7	161,49	155,21	159,52	-4,31	24	0	0	69,7	51,2	18,55	0,6	0,3	4,9
27.02.2021	2,844	-0,155	158,72	161,41	155,13	159,31	-4,18	24	0	0	71,5	52,1	19,46	0,6	0,3	3,2
28.02.2021	2,907	-0,163	159,2	161,87	155,45	159,76	-4,31	24	0	0	72,6	52,8	19,86	0,6	0,3	3
01.03.2021	3,016	-0,164	159,29	161,86	155,4	159,66	-4,26	24	0	0	74,2	53,6	20,57	0,6	0,3	2,5
02.03.2021	3,031	-0,162	159,41	161,99	155,63	159,9	-4,27	24	0	0	73	52,4	20,61	0,6	0,3	3,2
03.03.2021	3,341	-0,17	162,22	164,61	158,04	162,35	-4,31	24	0	0	76,5	54,2	22,3	0,6	0,3	1,3
04.03.2021	3,268	-0,17	160,5	162,9	156,38	160,68	-4,3	24	0	0	76,1	54	22,08	0,6	0,3	1,3
05.03.2021	3,497	-0,168	159,83	162,02	155,52	159,73	-4,21	24	0	0	78,5	54,8	23,66	0,6	0,3	-0,7
06.03.2021	3,517	-0,166	159,76	161,99	155,55	159,79	-4,24	24	0	0	77,5	53,8	23,78	0,6	0,3	1,4
07.03.2021	3,358	-0,171	161,57	163,95	157,36	161,67	-4,31	24	0	0	76,8	54,3	22,52	0,6	0,3	1,7
08.03.2021	3,147	-0,149	145,02	146,98	141,15	144,92	-3,77	22	2	1	78	54,5	23,46	0,6	0,3	0
09.03.2021	3,576	-0,179	160,55	162,7	155,98	160,28	-4,3	24	0	0	80,7	56,6	24,17	0,6	0,3	-1,7
10.03.2021	3,527	-0,182	161,91	164,18	157,39	161,75	-4,36	24	0	0	79,9	56,2	23,65	0,6	0,3	-0,7
11.03.2021	3,524	-0,176	160,81	163,02	156,34	160,61	-4,27	24	0	0	79,8	56	23,77	0,6	0,3	-0,8
12.03.2021	3,166	-0,174	164,08	166,66	159,93	164,32	-4,39	24	0	0	75,7	54,7	21	0,6	0,3	4,6
13.03.2021	3,026	-0,165	161,49	164,13	157,64	161,98	-4,34	24	0	0	73	52,6	20,34	0,6	0,3	4,9
14.03.2021	2,935	-0,153	157,07	159,63	153,49	157,65	-4,16	24	0	0	71,7	51,4	20,24	0,6	0,3	3,7
15.03.2021	2,936	-0,156	159,44	162,06	155,75	159,99	-4,24	24	0	0	72,1	52,1	19,98	0,6	0,3	3,2
16.03.2021	3,026	-0,162	162,17	164,81	158,33	162,62	-4,29	24	0	0	73	52,8	20,25	0,6	0,3	2,5
17.03.2021	3,062	-0,157	157,24	159,73	153,48	157,68	-4,2	24	0	0	73,4	52,3	21,08	0,6	0,3	1,6
18.03.2021	3,16	-0,159	157,6	160	153,71	157,92	-4,21	24	0	0	74,5	52,8	21,7	0,6	0,3	1
19.03.2021	3,358	-0,167	158,38	160,66	154,2	158,45	-4,25	24	0	0	77,3	54,3	22,96	0,6	0,3	-1,1
20.03.2021	3,533	-0,17	160,66	162,82	156,29	160,51	-4,22	24	0	0	78,8	55	23,79	0,6	0,3	-1,1
21.03.2021	3,476	-0,178	165,83	168,21	161,42	165,79	-4,37	24	0	0	77,9	55,1	22,73	0,6	0,3	1,8
22.03.2021	3,381	-0,174	164,91	167,34	160,67	165,08	-4,41	24	0	0	76,2	54	22,21	0,6	0,3	-
Итого:	85,873	0	4334,69	4401,35	4226,17	4341,7	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,873															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	475,1	24762,89	25111,12	24148,37	24767,32
22.03.2021	560,973	29097,58	29512,47	28374,54	29109,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 9:05:45