

#120438#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Севастьянова проф. 16-22, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00207023	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 03.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	64,579	7,013	57.566

Подпись исполнителя _____



#120437#

Отчёт за период с 03.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7871
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207023
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
04.03.2025	-	3,127	-0,049	165,63	165,78	161,98	163,79	-1,81	24	0	0	70	50,3	19,73	0,6	0,3
05.03.2025	-	3,074	-0,049	167,95	168,18	164,31	166,15	-1,84	24	0	0	69,5	50,3	19,14	0,6	0,3
06.03.2025	-	3,068	-0,06	171,42	171,8	167,66	169,69	-2,03	24	0	0	69,7	50,9	18,76	0,6	0,3
07.03.2025	-	0,115	-0,003	6,81	6,84	6,67	6,76	-0,09	1	0	0	67,6	49,9	17,72	0,6	0,3
08.03.2025	-	3,026	-0,064	172,5	172,94	168,76	170,83	-2,07	24	0	0	69,4	51	18,41	0,6	0,3
09.03.2025	-	3,048	-0,061	171,42	171,89	167,75	169,81	-2,06	24	0	0	69,2	50,6	18,64	0,6	0,3
10.03.2025	-	2,98	-0,077	179,14	179,86	175,24	177,57	-2,33	24	0	0	69,6	52,1	17,52	0,6	0,3
11.03.2025	-	3,087	-0,07	177,47	178,06	173,59	175,84	-2,25	24	0	0	69,8	51,5	18,28	0,6	0,3
12.03.2025	-	0,131	-0,003	7,05	7,07	6,9	6,99	-0,09	1	0	0	69,6	50,2	19,44	0,6	0,3
13.03.2025	-	3,229	-0,07	176,3	176,75	172,21	174,42	-2,21	24	0	0	72,2	52,9	19,27	0,6	0,3
14.03.2025	-	3,354	-0,067	168,13	168,37	164,03	166,13	-2,1	24	0	0	74,2	53,2	20,96	0,6	0,3
15.03.2025	-	3,479	-0,062	167,79	167,85	163,67	165,63	-1,96	24	0	0	74,6	52,8	21,75	0,6	0,3
16.03.2025	-	3,566	-0,066	168,39	168,46	164,18	166,24	-2,06	24	0	0	74,8	52,6	22,22	0,6	0,3
17.03.2025	-	3,477	-0,065	164,49	164,59	160,35	162,38	-2,03	24	0	0	75,4	53,2	22,2	0,6	0,3
18.03.2025	-	3,382	-0,069	168,99	169,24	164,92	167,03	-2,11	24	0	0	73,7	52,6	21,02	0,6	0,3
19.03.2025	-	3,219	-0,062	166,41	166,71	162,62	164,63	-2,01	24	0	0	71,6	51,3	20,26	0,6	0,3
20.03.2025	-	3,109	-0,058	166,33	166,69	162,64	164,65	-2,01	24	0	0	70,4	50,8	19,59	0,6	0,3
21.03.2025	-	2,968	-0,065	167,22	167,82	163,65	165,8	-2,15	24	0	0	69	50,3	18,64	0,6	0,3
22.03.2025	-	3,114	-0,064	170,57	171,02	166,84	168,92	-2,08	24	0	0	70	50,8	19,14	0,6	0,3
23.03.2025	-	3,013	-0,061	169,78	170,23	166,13	168,2	-2,07	24	0	0	69,1	50,4	18,62	0,6	0,3
Итого:	-	57,566	-1,145	3073,79	3080,15	3004,1	3041,46	-37,36	434	0	-	70,97	51,38	19,57	0,6	0,3

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 434 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
03.03.2025	7,013	398,72	399,68	389,99	394,67
23.03.2025	64,579	3472,51	3479,83	3394,09	3436,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения