

#125692#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Севастьянова, 16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	69,06	50,44	18,62	169,78	166,13	170,23	168,2	-2,07	6	3	3,013	-0,061	24	0	
24.03.2025	69,61	50,99	18,62	168,79	165,12	169,28	167,2	-2,08	6	3	2,992	-0,061	24	0	
25.03.2025	69,37	50,83	18,54	169,73	166,04	170,31	168,21	-2,17	6	3	2,995	-0,067	24	0	
26.03.2025	69,06	50,41	18,65	169,62	166	170,23	168,19	-2,19	6	3	3,012	-0,064	24	0	
27.03.2025	68,98	50,01	18,97	167,23	163,66	167,74	165,73	-2,07	6	3	3,026	-0,06	24	0	
28.03.2025	69,34	51,82	17,52	180,17	176,28	180,93	178,63	-2,35	6	3	2,996	-0,076	24	0	
29.03.2025	69,03	51,61	17,42	179,62	175,78	180,49	178,25	-2,47	6	3	2,965	-0,083	24	0	
30.03.2025	69,37	51,52	17,85	175,93	172,1	176,78	174,55	-2,45	6	3	2,976	-0,081	24	0	
31.03.2025	69,34	51,42	17,92	171,77	168,09	172,54	170,37	-2,28	6	3	2,922	-0,072	24	0	
01.04.2025	69,46	51,47	17,99	171,6	167,86	172,29	170,16	-2,3	6	3	2,93	-0,074	24	0	
02.04.2025	69,38	51,95	17,43	181,26	177,32	181,93	179,6	-2,28	6	3	3,002	-0,073	24	0	
03.04.2025	69,76	52,8	16,96	188,23	184,12	188,91	186,43	-2,31	6	3	3,031	-0,076	24	0	
04.04.2025	69,33	51,85	17,48	178,39	174,55	179,03	176,78	-2,23	6	3	2,965	-0,07	24	0	
05.04.2025	72,25	52,74	19,51	175,48	171,44	175,77	173,48	-2,04	6	3	3,26	-0,065	24	0	
06.04.2025	74,17	53,63	20,54	173,82	169,57	173,92	171,58	-2,01	6	3	3,401	-0,065	24	0	
07.04.2025	73,42	53,69	19,73	177,06	172,83	177,33	174,93	-2,1	6	3	3,324	-0,069	24	0	
08.04.2025	71,3	51,98	19,32	172,82	168,9	173,11	170,94	-2,04	6	3	3,182	-0,062	24	0	
09.04.2025	71,61	52,63	18,98	175,17	171,16	175,43	173,14	-1,98	6	3	3,174	-0,063	24	0	
10.04.2025	71,66	52,43	19,23	170,13	166,2	170,36	168,17	-1,97	6	3	3,118	-0,061	24	0	
11.04.2025	70,3	51,69	18,61	173,67	169,84	173,98	171,78	-1,94	6	3	3,086	-0,057	24	0	
12.04.2025	69,33	51,01	18,32	174,25	170,5	174,59	172,46	-1,96	6	3	3,049	-0,055	24	0	
13.04.2025	69,33	52,33	17	184,1	180,14	184,65	182,25	-2,11	6	3	2,979	-0,067	24	0	
14.04.2025	69,22	53,39	15,83	192,74	188,6	193,48	190,87	-2,27	6	3	2,894	-0,075	24	0	
15.04.2025	69,67	54,12	15,55	190,47	186,31	191,24	188,59	-2,28	6	3	2,8	-0,081	24	0	
16.04.2025	68,89	59,96	8,93	184,32	180,4	186,07	182,96	-2,56	6	3	1,495	-0,106	24	0	
17.04.2025	68,92	64,46	4,46	181,44	177,58	183,6	180,12	-2,54	6	3	0,659	-0,117	24	0	
18.04.2025	68,31	63,6	4,71	157,49	154,18	159,15	156,19	-2,01	6	3	0,628	-0,086	24	0	
19.04.2025	68,91	63,18	5,73	136,3	133,39	137,4	134,87	-1,48	6	3	0,693	-0,056	24	0	
20.04.2025	70,61	64,77	5,84	141,59	138,43	142,84	140,12	-1,69	6	3	0,725	-0,07	24	0	
21.04.2025	68,18	61,64	6,54	94,21	92,2	94,4	92,74	-0,54	6	3	0,58	-0,018	24	0	
22.04.2025	68,72	60,59	8,13	78,22	76,55	78,15	76,83	-0,28	6	3	0,611	-0,003	24	0	
23.04.2025	68,69	60,5	8,19	79,89	78,2	80,02	78,67	-0,47	6	3	0,622	-0,006	24	0	
Итого:				5285,2	5169,47	5306,1	5232,99	-63,52			79,105	-2,1	768	0	
Средние:	69,83	54,54	15,28						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	3302,73	3227,96	3309,6	3267,93	-39,97	61,566	-1,226	465	0
23/04/2524:00	8588,02	8397,43	8615,78	8500,92	-103,49	140,671	-3,326	1233	0
Итого:	5285,29	5169,47	5306,18	5232,99	-63,52	79,105	-2,1	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета теплоснабжения

Время работы прибора после сброса 1363ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

