

#82554#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Севастьянова,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2024	72,14	53,9	18,24	191,4	186,93	191,59	188,99	-2,06	6	3	3,327	-0,068	24	0	
24.04.2024	71,24	53,69	17,55	192,28	187,9	192,56	189,95	-2,05	6	3	3,218	-0,067	24	0	
25.04.2024	70,36	53,05	17,31	194,4	190,06	194,74	192,17	-2,11	6	3	3,208	-0,068	24	0	
26.04.2024	68,99	52,69	16,3	199,95	195,65	199,73	197,13	-1,48	6	3	3,133	-0,043	24	0	
27.04.2024	69,22	53,69	15,53	207,78	203,32	208,36	205,51	-2,19	6	3	3,068	-0,073	24	0	
28.04.2024	70,25	54,91	15,34	218,2	213,37	219,21	216,1	-2,73	6	3	3,163	-0,103	24	0	
29.04.2024	71,72	56,82	14,9	226,08	220,9	227,31	223,89	-2,99	6	3	3,161	-0,119	24	0	
30.04.2024	73,04	58,05	14,99	230,91	225,43	232,18	228,56	-3,13	6	3	3,241	-0,128	24	0	
01.05.2024	72,39	57,98	14,41	216,94	211,86	218,29	214,87	-3,01	6	3	2,916	-0,124	24	0	
02.05.2024	68,45	58,05	10,4	148,12	144,99	149,18	146,82	-1,83	6	3	1,431	-0,066	24	0	
03.05.2024	73,79	67,74	6,05	140,28	136,88	141,55	138,58	-1,7	6	3	0,737	-0,076	24	0	
04.05.2024	67,56	61,98	5,58	137,52	134,71	139,02	136,56	-1,85	6	3	0,665	-0,074	24	0	
05.05.2024	68,86	63,27	5,59	136,88	133,95	138,33	135,78	-1,83	6	3	0,655	-0,074	24	0	
06.05.2024	67,55	61,6	5,95	111,35	109,05	112,3	110,33	-1,28	6	3	0,589	-0,044	24	0	
07.05.2024	69,21	61,87	7,34	97,82	95,75	98,46	96,72	-0,97	6	3	0,657	-0,031	24	0	
08.05.2024	68,45	60,77	7,68	90,04	88,12	90,56	89,05	-0,93	6	3	0,633	-0,026	24	0	
09.05.2024	69,31	61,49	7,82	89,19	87,28	89,72	88,14	-0,86	6	3	0,645	-0,024	24	0	
10.05.2024	68,86	60,64	8,22	87,18	85,31	87,7	86,19	-0,88	6	3	0,662	-0,022	24	0	
11.05.2024	68,91	60,43	8,48	86,18	84,3	86,63	85,13	-0,83	6	3	0,678	-0,023	24	0	
12.05.2024	68,99	60,49	8,5	86,13	84,27	86,61	85,14	-0,87	6	3	0,678	-0,024	24	0	
13.05.2024	68,92	60,81	8,11	86,06	84,22	86,57	85,1	-0,88	6	3	0,641	-0,026	24	0	
14.05.2024	68,53	60,62	7,91	85,52	83,72	86,04	84,6	-0,88	6	3	0,621	-0,024	24	0	
15.05.2024	69,11	61,09	8,02	88	86,1	88,57	87,05	-0,95	6	3	0,649	-0,029	24	0	
16.05.2024	69,05	61,01	8,04	89,21	87,28	89,72	88,22	-0,94	6	3	0,656	-0,029	24	0	
17.05.2024	69,2	61,4	7,8	89,9	87,98	90,45	88,89	-0,91	6	3	0,641	-0,027	24	0	
18.05.2024	68,84	60,93	7,91	90,41	88,47	91,03	89,46	-0,99	6	3	0,655	-0,028	24	0	
19.05.2024	68,84	61,24	7,6	92,22	90,26	92,86	91,25	-0,99	6	3	0,639	-0,031	24	0	
20.05.2024	68,86	61,32	7,54	93,01	91,03	93,61	91,97	-0,94	6	3	0,642	-0,027	24	0	
21.05.2024	69,29	61,85	7,44	95,29	93,22	95,92	94,22	-1	6	3	0,645	-0,03	24	0	
22.05.2024	68,85	61,52	7,33	92,84	90,9	93,44	91,79	-0,89	6	3	0,624	-0,024	24	0	
23.05.2024	69,05	61,18	7,87	91,44	89,49	92,04	90,44	-0,95	6	3	0,66	-0,029	24	0	
Итого:				4082,5	3992,7	4104,2	4038,6	-45,9			43,538	-1,581	744	0	
Средние:	69,6	59,55	10,05						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2424:00	52544,68	51327,2	52738,15	51937,64	-610,44	747,352	-21,072	8748	0
23/05/2424:00	56627,21	55319,9	56842,43	55976,24	-656,34	790,89	-22,653	9492	0
Итого:	4082,53	3992,7	4104,28	4038,6	-45,9	43,538	-1,581	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств. счета, тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 962ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

