

#6968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7871
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207023
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,81	-0,151	161,39	164,17	157,91	162,15	-4,24	24	0	0	69,8	50,9	18,86	0,6	0,3	4
25.04.2021	2,81	-0,15	158,65	161,39	155,22	159,45	-4,23	24	0	0	69,4	50,2	19,18	0,6	0,3	3,7
26.04.2021	2,722	-0,141	151,83	154,45	148,56	152,63	-4,07	24	0	0	69,1	49,7	19,39	0,6	0,3	2,9
27.04.2021	2,781	-0,148	156,54	159,21	153,13	157,3	-4,17	24	0	0	69,4	50,2	19,24	0,6	0,3	4,1
28.04.2021	2,481	-0,135	142,76	145,2	139,66	143,44	-3,78	21	3	1	69,4	50,5	18,84	0,6	0,3	6,7
29.04.2021	2,763	-0,155	161,46	164,27	157,99	162,29	-4,3	24	0	0	69,1	50,5	18,6	0,6	0,3	9,3
30.04.2021	1,223	-0,107	110,92	113,14	108,68	111,53	-2,85	24	0	0	66,9	54,5	12,39	0,6	0,3	7
01.05.2021	0,682	-0,139	121,77	124,5	119,21	122,35	-3,14	24	0	0	68,4	61,3	7,05	0,6	0,3	7,3
02.05.2021	0,607	-0,135	117,8	120,47	115,35	118,4	-3,05	24	0	0	67,7	61,2	6,56	0,6	0,3	6,2
03.05.2021	0,722	-0,145	117,69	120,61	115,21	118,55	-3,34	24	0	0	68	60,3	7,7	0,6	0,3	5,8
04.05.2021	0,642	-0,117	89,5	92	87,67	90,52	-2,85	24	0	0	67,4	58,6	8,86	0,6	0,3	9,6
05.05.2021	0,658	-0,084	64,84	66,75	63,47	65,78	-2,31	24	0	0	67,9	55,9	11,99	0,6	0,3	10,4
06.05.2021	0,678	-0,074	62,55	64,32	61,28	63,38	-2,1	24	0	0	67,9	55,4	12,58	0,6	0,3	6,9
07.05.2021	0,678	-0,082	64,79	66,65	63,42	65,65	-2,23	24	0	0	68,4	56,1	12,29	0,6	0,3	6,9
08.05.2021	0,689	-0,085	67,42	69,34	65,99	68,33	-2,34	24	0	0	68,5	56,4	12,08	0,6	0,3	6,3
09.05.2021	0,681	-0,088	70,01	71,96	68,57	70,88	-2,31	24	0	0	68,4	57	11,48	0,6	0,3	11,1
10.05.2021	0,651	-0,093	71,69	73,76	70,18	72,6	-2,42	24	0	0	68,6	57,7	10,91	0,6	0,3	17,8
11.05.2021	0,607	-0,101	75,05	77,16	73,46	75,92	-2,46	24	0	0	68,7	58,8	9,87	0,6	0,3	19,7
12.05.2021	0,575	-0,108	79,21	81,47	77,53	80,1	-2,57	24	0	0	68,7	59,7	9,03	0,6	0,3	19,2
13.05.2021	0,584	-0,105	79,77	82,01	78,05	80,65	-2,6	24	0	0	68,6	59,5	9,09	0,6	0,3	9,9
14.05.2021	0,549	-0,122	92,7	95,27	90,77	93,67	-2,9	24	0	0	67,7	60,1	7,62	0,6	0,3	10,6
15.05.2021	0,627	-0,141	110,64	113,56	108,4	111,66	-3,26	24	0	0	67,6	60,3	7,28	0,6	0,3	10
16.05.2021	0,602	-0,137	109,58	112,37	107,36	110,49	-3,13	24	0	0	67,1	60	7,06	0,6	0,3	12,5
17.05.2021	0,557	-0,142	111,15	114,04	108,88	112,07	-3,19	24	0	0	67,6	61	6,57	0,6	0,3	14,5
18.05.2021	0,604	-0,115	106,03	108,38	103,82	106,57	-2,75	24	0	0	67,3	60,2	7,12	0,6	0,3	11,4
19.05.2021	0,598	-0,097	100,92	103,04	98,9	101,31	-2,41	24	0	0	67	59,8	7,24	0,6	0,3	10,4
20.05.2021	0,632	-0,1	101,75	103,82	99,64	102,07	-2,43	24	0	0	67,4	59,9	7,51	0,6	0,3	-
21.05.2021	0,611	-0,109	100,88	103,16	98,85	101,45	-2,6	24	0	0	67,3	59,8	7,45	0,6	0,3	14
22.05.2021	0,633	-0,119	101,47	104,02	99,37	102,3	-2,93	24	0	0	67,2	59,4	7,8	0,6	0,3	-
23.05.2021	0,658	-0,131	101,83	104,45	99,71	102,76	-3,05	24	0	0	67,7	59,6	8,11	0,6	0,3	-
Итого:	32,115	0	3162,59	3234,94	3096,24	3186,25	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,115															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	651,794	34429,58	34936,34	33588,83	34464,53
23.05.2021	683,909	37592,17	38171,28	36685,07	37650,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 8:09:06