

#130479#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Севастьянова, 16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	68,69	60,5	8,19	79,89	78,2	80,02	78,67	-0,47	6	3	0,622	-0,006	24	0	
24.04.2025	68,61	60,33	8,28	81,34	79,64	81,47	80,11	-0,47	6	3	0,641	-0,006	24	0	
25.04.2025	68,09	59,61	8,48	74,41	72,83	74,32	73,12	-0,29	6	3	0,607	-0,002	24	0	
26.04.2025	68,19	59,13	9,06	70,24	68,77	70,09	68,93	-0,16	6	3	0,617	0	24	0	
27.04.2025	68,53	59,34	9,19	69,53	68,05	69,2	68,07	-0,02	6	3	0,631	0,001	24	0	
28.04.2025	68,3	59,33	8,97	70,49	69,03	70,24	69,1	-0,07	6	3	0,619	0,001	24	0	
29.04.2025	69,61	60,64	8,97	71,11	69,56	70,89	69,67	-0,11	6	3	0,623	0,002	24	0	
30.04.2025	70,62	61,76	8,86	77,76	76,03	77,58	76,25	-0,22	6	3	0,667	0	24	0	
01.05.2025	70,31	61,22	9,09	77	75,26	76,81	75,49	-0,23	6	3	0,678	0,001	24	0	
02.05.2025	70,81	62,08	8,73	79,26	77,5	79,11	77,68	-0,18	6	3	0,671	0,003	24	0	
03.05.2025	69,13	60,39	8,74	70,16	68,68	70,03	68,82	-0,14	6	3	0,598	0,003	24	0	*
04.05.2025	70,87	61,88	8,99	77,7	75,94	77,54	76,18	-0,24	6	3	0,674	0	24	0	
05.05.2025	70,55	61,74	8,81	75,26	73,57	75,07	73,76	-0,19	6	3	0,639	0,002	24	0	
06.05.2025	70,12	62,67	7,45	101,49	99,26	101,9	100,05	-0,79	6	3	0,702	-0,025	24	0	
07.05.2025	71,64	64,67	6,97	120,87	118,09	121,84	119,51	-1,42	6	3	0,751	-0,055	24	0	
08.05.2025	72,05	64,83	7,22	120,6	117,81	121,51	119,15	-1,34	6	3	0,783	-0,05	24	0	
09.05.2025	72	64,85	7,15	120,27	117,46	121,08	118,75	-1,29	6	3	0,773	-0,047	24	0	
10.05.2025	72,07	64,67	7,4	119,96	117,16	120,82	118,49	-1,33	6	3	0,802	-0,05	24	0	
11.05.2025	71,63	64,45	7,18	119,2	116,48	120,09	117,83	-1,35	6	3	0,769	-0,051	24	0	
12.05.2025	72,11	65,26	6,85	118,97	116,19	119,86	117,53	-1,34	6	3	0,726	-0,051	24	0	
13.05.2025	71,9	64,93	6,97	117,93	115,21	118,81	116,51	-1,3	6	3	0,737	-0,048	24	0	
14.05.2025	71,4	64,3	7,1	111,07	108,53	111,15	109,05	-0,52	6	3	0,747	-0,007	24	0	
15.05.2025	70,61	63,43	7,18	101,49	99,2	102,14	100,25	-1,05	6	3	0,663	-0,034	24	0	
16.05.2025	70,68	63,28	7,4	107,59	105,18	108,24	106,26	-1,08	6	3	0,724	-0,036	24	0	
17.05.2025	71,18	63,53	7,65	108,33	105,88	109,06	107,06	-1,18	6	3	0,751	-0,04	24	0	
18.05.2025	71,24	63,84	7,4	107,96	105,52	108,68	106,64	-1,12	6	3	0,725	-0,038	24	0	
19.05.2025	70,74	63,67	7,07	107,14	104,76	107,84	105,86	-1,1	6	3	0,688	-0,033	24	0	
20.05.2025	71,4	64,35	7,05	107,86	105,42	108,54	106,47	-1,05	6	3	0,694	-0,035	24	0	
21.05.2025	70,96	63,59	7,37	99,12	96,91	99,63	97,8	-0,89	6	3	0,673	-0,027	24	0	
22.05.2025	71,06	63,53	7,53	100,53	98,26	101,14	99,24	-0,98	6	3	0,695	-0,03	24	0	
23.05.2025	70,83	63,37	7,46	101,56	99,26	102,19	100,31	-1,05	6	3	0,687	-0,033	24	0	
Итого:				2966	2899,64	2976,8	2922,61	-22,97			21,377	-0,691	744	0	
Средние:	70,51	62,61	7,89						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	8508,13	8319,23	8535,76	8422,25	-103,02	140,049	-3,32	1209	0
23/05/2524:00	11474,22	11218,87	11512,65	11344,86	-125,99	161,426	-4,011	1953	0
Итого:	2966,09	2899,64	2976,89	2922,61	-22,97	21,377	-0,691	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счетчика энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2067ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

