

#88258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,627	-0,035	96,76	97,45	94,67	95,7	-1,03	24	0	0	69,6	62,5	7,17	0,6	0,3	-
25.05.2024	0,621	-0,03	95,36	96,03	93,31	94,29	-0,98	24	0	0	69,4	62,2	7,15	0,6	0,3	-
26.05.2024	0,655	-0,074	136,88	138,33	133,95	135,78	-1,83	24	0	0	68,9	63,3	5,59	0,6	0,3	-
27.05.2024	0,645	-0,024	89,19	89,72	87,28	88,14	-0,86	24	0	0	69,3	61,5	7,82	0,6	0,3	-
28.05.2024	0,655	-0,028	90,41	91,03	88,47	89,46	-0,99	24	0	0	68,8	60,9	7,91	0,6	0,3	-
29.05.2024	0,02	-0,001	2,49	2,51	2,44	2,47	-0,03	1	0	0	69,9	61	8,92	0,6	0,3	-
30.05.2024	0,469	-0,025	71	71,49	69,48	70,24	-0,76	24	0	1	69,2	61,9	7,26	0,6	0,3	-
31.05.2024	0,602	-0,029	91,36	91,98	89,4	90,34	-0,94	24	0	0	69,7	62,4	7,25	0,6	0,3	-
01.06.2024	0,604	-0,028	93,59	94,27	91,58	92,53	-0,95	24	0	0	70	62,9	7,1	0,6	0,3	-
02.06.2024	0,624	-0,024	92,84	93,44	90,9	91,79	-0,89	24	0	0	68,8	61,5	7,33	0,6	0,3	-
03.06.2024	0,616	-0,03	95,56	96,18	93,47	94,45	-0,98	24	0	0	69,5	62,5	7,07	0,6	0,3	-
04.06.2024	0,62	-0,03	90,89	91,46	88,92	89,83	-0,91	24	0	0	69,9	62,4	7,44	0,6	0,3	-
05.06.2024	0,632	-0,04	93,76	94,48	91,68	92,77	-1,09	24	0	0	70,2	62,8	7,46	0,6	0,3	-
06.06.2024	0,59	-0,031	91,14	91,82	89,2	90,18	-0,98	24	0	0	69,2	62,1	7,14	0,6	0,3	-
07.06.2024	0,619	-0,031	90,87	91,49	88,91	89,86	-0,95	24	0	0	69,5	62	7,44	0,6	0,3	-
08.06.2024	0,573	-0,022	86,75	87,34	84,95	85,81	-0,86	24	0	0	68,6	61,4	7,2	0,6	0,3	-
09.06.2024	0,644	-0,032	90,27	90,96	88,34	89,37	-1,03	24	0	0	69,3	61,4	7,83	0,6	0,3	-
10.06.2024	0,632	-0,032	91,48	92,23	89,48	90,55	-1,07	24	0	0	69,9	62,3	7,64	0,6	0,3	-
11.06.2024	0,647	-0,033	89,83	90,46	87,9	88,88	-0,98	24	0	0	69,4	61,5	7,88	0,6	0,3	-
12.06.2024	0,592	-0,034	91,24	91,97	89,23	90,3	-1,07	24	0	0	69,6	62,4	7,23	0,6	0,3	-
13.06.2024	0,618	-0,038	88,16	88,85	86,26	87,33	-1,07	24	0	0	69,1	61,4	7,72	0,6	0,3	-
14.06.2024	0,614	-0,034	88,77	89,49	86,88	87,93	-1,05	24	0	0	69,1	61,4	7,64	0,6	0,3	-
15.06.2024	0,65	-0,036	90,73	91,39	88,76	89,82	-1,06	24	0	0	69,4	61,5	7,92	0,6	0,3	-
16.06.2024	0,632	-0,038	90,78	91,55	88,81	89,93	-1,12	24	0	0	69,6	61,9	7,71	0,6	0,3	-
17.06.2024	0,58	-0,037	87,21	87,94	85,33	86,4	-1,07	24	0	0	69,2	61,8	7,4	0,6	0,3	-
18.06.2024	0,595	-0,035	91,81	92,57	89,83	90,91	-1,08	24	0	0	69,7	62,5	7,2	0,6	0,3	-
19.06.2024	0,606	-0,036	92,21	92,97	90,19	91,28	-1,09	24	0	0	69,9	62,6	7,31	0,6	0,3	-
20.06.2024	0,61	-0,04	91,6	92,42	89,65	90,79	-1,14	24	0	0	69,6	62,1	7,43	0,6	0,3	-
21.06.2024	0,602	-0,041	93,03	93,87	91,03	92,21	-1,18	24	0	0	69,2	61,9	7,25	0,6	0,3	-
22.06.2024	0,617	-0,036	92,51	93,31	90,59	91,69	-1,1	24	0	0	68,7	61,3	7,4	0,6	0,3	-
23.06.2024	0,633	-0,039	94,18	95,02	92,14	93,33	-1,19	24	0	0	69,6	62,1	7,53	0,6	0,3	-
Итого:	18,444	0	2772,66	2794,02	2713,03	2744,36	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,444															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	791,369	56678,53	56893,78	55369,98	56026,69
23.06.2024	809,813	59451,19	59687,8	58083,01	58771,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 9:22:18