

#133779#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Севастьянова проф. 16-22, Калининград
4402
7871
ВКТ-7
00207023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,736	-0,033	102,35	102,89	100,01	101	-0,99	24	0	0	71,1	63,3	7,85	0,6	0,3	-
25.05.2025	0,687	-0,034	102,6	103,24	100,27	101,33	-1,06	24	0	0	70,9	63,6	7,35	0,6	0,3	-
26.05.2025	0,669	-0,032	101,03	101,66	98,76	99,76	-1	24	0	0	70,9	63,6	7,26	0,6	0,3	-
27.05.2025	0,658	-0,043	106,59	107,39	104,21	105,39	-1,18	24	0	0	70,8	63,9	6,89	0,6	0,3	-
28.05.2025	0,659	-0,054	113,48	114,48	110,87	112,27	-1,4	24	0	0	71,7	65,1	6,61	0,6	0,3	-
29.05.2025	1,061	0,737	102,14	82,64	100,11	81,05	19,06	24	0	1	65,4	65,6	-0,15	0,6	0,3	-
30.05.2025	0,615	0,366	57,48	43,87	56,51	43,13	13,38	24	0	1	59,3	60,6	-1,33	0,6	0,3	-
31.05.2025	0,689	-0,028	116,19	116,82	113,74	114,74	-1	24	0	0	68,4	62	6,47	0,6	0,3	-
01.06.2025	0,67	-0,048	120,79	121,72	118,1	119,4	-1,3	24	0	0	70,8	64,6	6,21	0,6	0,3	-
02.06.2025	0,677	-0,042	122,49	123,34	119,74	120,95	-1,21	24	0	0	71	64,8	6,16	0,6	0,3	-
03.06.2025	0,636	-0,045	122,99	123,88	120,23	121,51	-1,28	24	0	0	70,6	64,8	5,83	0,6	0,3	-
04.06.2025	0,462	0,041	76,57	75,12	74,91	73,71	1,2	24	0	1	69,1	63,8	5,23	0,6	0,3	-
05.06.2025	0,63	-0,072	125,9	127,32	123,06	124,85	-1,79	24	0	0	70,9	65	5,86	0,6	0,3	-
06.06.2025	0,629	-0,068	126,78	128,05	123,9	125,57	-1,67	24	0	0	70,9	65,2	5,78	0,6	0,3	-
07.06.2025	0,664	-0,07	127,86	129,17	124,98	126,68	-1,7	24	0	0	71	65	6,01	0,6	0,3	-
08.06.2025	0,031	-0,003	5,25	5,3	5,13	5,2	-0,07	1	0	0	71	64,2	6,79	0,6	0,3	-
09.06.2025	0,648	-0,061	125,62	126,89	122,86	124,43	-1,57	24	0	0	70,7	64,7	5,92	0,6	0,3	-
10.06.2025	0,645	-0,072	126,43	127,77	123,62	125,35	-1,73	24	0	0	70,3	64,4	5,91	0,6	0,3	-
11.06.2025	0,031	-0,002	5,08	5,12	4,97	5,03	-0,06	1	0	0	69,7	62,8	6,89	0,6	0,3	-
12.06.2025	0,687	-0,068	123,82	125,1	121,07	122,77	-1,7	24	0	0	70,4	64	6,38	0,6	0,3	-
13.06.2025	0,651	-0,063	123,7	124,9	120,9	122,51	-1,61	24	0	0	70,7	64,7	6,04	0,6	0,3	-
14.06.2025	0,637	-0,068	125,48	126,85	122,68	124,41	-1,73	24	0	0	70,5	64,6	5,93	0,6	0,3	-
15.06.2025	0,648	-0,068	124,13	125,42	121,35	123,04	-1,69	24	0	0	70,4	64,4	6,03	0,6	0,3	-
16.06.2025	0,6	-0,066	125,1	126,39	122,31	123,98	-1,67	24	0	0	70,1	64,5	5,6	0,6	0,3	-
17.06.2025	0,629	-0,066	125,4	126,64	122,59	124,23	-1,64	24	0	0	70,4	64,6	5,81	0,6	0,3	-
18.06.2025	0,627	-0,06	122,66	123,83	119,92	121,46	-1,54	24	0	0	70,3	64,5	5,88	0,6	0,3	-
19.06.2025	0,613	-0,049	111,84	112,9	109,49	110,9	-1,41	24	0	0	68,4	62,1	6,22	0,6	0,3	-
20.06.2025	0,656	-0,054	114,66	115,73	112,08	113,53	-1,45	24	0	0	70,9	64,4	6,52	0,6	0,3	-
21.06.2025	0,668	-0,055	116,62	117,69	113,98	115,42	-1,44	24	0	0	71,4	64,9	6,49	0,6	0,3	-
22.06.2025	0,645	-0,056	115,31	116,33	112,69	114,12	-1,43	24	0	0	71,2	64,8	6,39	0,6	0,3	-
23.06.2025	0,622	-0,058	115,08	116,16	112,47	113,96	-1,49	24	0	0	71,2	65	6,2	0,6	0,3	-
Итого:	19,18	0	3331,42	3324,61	3257,51	3261,68	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,18															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
698

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	162,646	11715,33	11756,38	11454,61	11583,93
23.06.2025	181,826	15046,75	15080,99	14712,12	14845,61

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:47:01