

#6970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,483	-0,089	86,65	88,42	84,77	86,85	-2,08	24	0	0	69,1	62,1	6,94	0,6	0,3	-
25.06.2021	0,496	-0,084	86,51	88,3	84,71	86,78	-2,07	24	0	0	68,5	61,4	7,1	0,6	0,3	-
26.06.2021	0,521	-0,084	87,18	88,94	85,32	87,37	-2,05	24	0	0	68,9	61,6	7,33	0,6	0,3	-
27.06.2021	0,546	-0,079	85,35	87,01	83,53	85,52	-1,99	24	0	0	68,9	61,2	7,74	0,6	0,3	-
28.06.2021	0,56	-0,078	85,89	87,53	84,07	86,04	-1,97	24	0	0	68,5	60,7	7,84	0,6	0,3	-
29.06.2021	0,434	-0,094	92,13	94,24	90,32	92,64	-2,32	24	0	0	66,1	60	6,05	0,6	0,3	-
30.06.2021	0,411	-0,11	101,26	103,76	99,37	102,12	-2,75	24	0	0	63,6	58,2	5,45	0,6	0,3	-
01.07.2021	0,451	-0,171	118,82	122,11	116,31	119,86	-3,55	24	0	0	68,7	63,2	5,48	0,6	0,3	-
02.07.2021	0,462	-0,149	115,72	118,68	113,32	116,5	-3,18	24	0	0	68,6	63	5,54	0,6	0,3	-
03.07.2021	0,499	-0,132	115,49	118,18	113,08	116,02	-2,94	24	0	0	68,4	62,7	5,76	0,6	0,3	-
04.07.2021	0,498	-0,13	115,27	117,89	112,87	115,76	-2,89	24	0	0	68,3	62,6	5,71	0,6	0,3	-
05.07.2021	0,457	-0,132	115,05	117,67	112,65	115,53	-2,88	24	0	0	68,2	62,8	5,38	0,6	0,3	-
06.07.2021	0,48	-0,127	114,67	117,22	112,28	115,14	-2,86	24	0	0	67,7	62,1	5,55	0,6	0,3	-
07.07.2021	0,487	-0,125	115,49	118,03	113,1	115,92	-2,82	24	0	0	67,6	62	5,55	0,6	0,3	-
08.07.2021	0,454	-0,128	114,89	117,46	112,49	115,37	-2,88	24	0	0	67,5	62,2	5,33	0,6	0,3	-
09.07.2021	0,445	-0,126	114,79	117,37	112,46	115,29	-2,83	24	0	0	67,2	61,9	5,24	0,6	0,3	-
10.07.2021	0,457	-0,127	115,42	117,99	113,02	115,88	-2,86	24	0	0	67,5	62,2	5,33	0,6	0,3	-
11.07.2021	0,459	-0,122	113,73	116,2	111,36	114,17	-2,81	24	0	0	67	61,7	5,39	0,6	0,3	-
12.07.2021	0,424	-0,126	113,24	115,73	110,86	113,65	-2,79	24	0	0	67,8	62,7	5,13	0,6	0,3	-
13.07.2021	0,443	-0,126	113,16	115,68	110,82	113,62	-2,8	24	0	0	67,4	62,2	5,28	0,6	0,3	-
Итого:	9,467	0	2120,71	2168,41	2076,71	2130,03	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,467															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	700,22	40164,37	40801,25	39203,03	40235,97
13.07.2021	709,687	42285,08	42969,66	41279,74	42366

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:35:23